



GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA



MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
<http://www.gminaostrowmaz.home.pl>

Ostrów Mazowiecka, dnia 11 kwietnia 2012 r.

IG.271.7.2012

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stok”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, tj.:

Proszę o wyjaśnienie niepewności:

1. jaki użyć zlewozmywak /jedno-czy dwu komorowy, z ociekaczem czy bez/,
2. jaka moc ma być w przepływowym podgrzewaczu wody,
3. jaka ma być rozdzielnia elektryczna i z jakimi zabezpieczeniami, jakie i ile zastosować lamp oświetleniowych,
4. ile ma być wyłączników, włączników i gniazd,
5. ile metrów przewodu podtynkowego ma być położone,
6. czy szafki kuchenne mają być wiszące i stojące /o jakiej szerokości/,
7. jaka ma być kuchnia gazowa /4-ro palnikowa z piekarnikiem?/,
8. czy wrota garażowe mają być uchylne do góry czy otwierane, czy ocieplone?,
9. Czy instalację ciepłej i zimnej wody i kanalizacji należy wykonać w bruzdach czy po wierzchu.
10. Czy instalację ciepłej wody należy wykonać w izolacji.
11. Włączenie wody do istniejącego przyłącza sieci miejskiej istniejącego rozgałęzienia czy wykonać wcinkę do rurociągu PCV czy żeliwa.

Wyjaśnienie

- Ad 1. Należy użyć zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem.
- Ad 2. Należy zastosować podgrzewacze o mocy: min. 1500W - max. 2000W.
- Ad 3. Należy zastosować 12 lamp oświetleniowych (po 6 szt. w każdej sali). Rozdzielnia elektryczna winna mieścić zabezpieczenia, obwody i wyłączniki różnicowo-prądowe. Jako zabezpieczenia należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe.
- Ad 4. Wyłączniki – 7 szt., włączniki – 7 szt., gniazda – 7 szt.

- Ad 5. Należy położyć 180 mb przewodu.
- Ad 6. Rodzaje szafek: 1 szt. jako zabudowa zlewozmywaka, 1 szt. wisząca o szer. 45 cm, 1 szt. stojąca o szer. 45 cm.
- Ad 7. Kuchenka gazowa winna być 4-palnikowa z piekarnikiem.
- Ad 8. Wrota garażowe winny być uchylne – do góry, z zamontowanymi w skrzydle bramy drzwiami wejściowymi, umożliwiającymi wejście do pomieszczenia bez otwierania całej bramy, profil zimny. Należy zachować wymiary projektowe w świetle ościeżnicy.
- Ad 9. Instalację ciepłej i zimnej wody i kanalizacji należy wykonać w bruzdach ścianek działowych.
- Ad 10. Instalację ciepłej wody należy wykonać w otulinie lub uszczelnić pianką poliuretanową.
- Ad 11. Włączenie do rurociągu należy wykonać w PCV.

Z poważaniem

WÓJT

Waldemar Brzostek