



GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA



MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
<http://www.gminaostrowmaz.home.pl>

Ostrów Mazowiecka, dnia 14 sierpnia 2012 r.

IG.271.15.2012

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi Zalesie Kolonia”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tj.:

1. Udostępnienie zał. Nr 4 i zał. Nr 3 przywołanego w przedmiarze robót.
2. Wskazanie mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną stosownie do aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2?
3. Wskazanie parametrów (szerokość, głębokość, szerokość, klasa obciążenia) korytka wymienionego w poz. 8 przedmiaru robót.
4. Określenie czy do wykonania robót określonych w poz. 20 przedmiaru nadawać się będą do wbudowania materiały z rozbiórki.
5. Udostępnienie SST dotyczących wykonania robót.
6. Wykreślenie z Załącznika nr 6 – Oświadczenie pkt 2. Stabilizator gruntu cementem samobieżny z regulacją głębokości mieszania, ponieważ zakres prac objęty przetargiem nie przewiduje wykonania stabilizacji cementem. Tym samym sprzęt ten nie będzie użyty do wykonania prac i nie jest niezbędny do osiągnięcia wymaganych parametrów wykonywanej nawierzchni bitumicznej.

Wyjaśnienie:

- Ad 1. Załącznik nr 3 znajduje się w Zał. nr 8 do SIWZ w miejscu ‘Opis, BIOZ’. Załącznik nr 4 zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej.
- Ad 2. Projektowana mieszanka mineralno – bitumiczna na warstwę wiążącą i ścieralną stosowanie do aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 dla ruchu KR-1 winna posiadać n/w parametry:
- uziarnienie warstwy wiążącej 0/12 mm t - 0,1 mm
 - uziarnienie warstwy ścieralnej 0/8 mm t - 1,1 mm
 - skład mieszanek zgodny z W-T2
- Ad 3. Parametry korytka zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej.
- Ad 4. Tak.
- Ad 5. SST zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej.
- Ad 6. Zamawiający informuje, że zamieszczony został standardowy wykaz sprzętu, z ze względu na zakres prac objętych przetargiem samobieżny stabilizator gruntu cementem z regulacją głębokości mieszania nie jest wymagany.

Z poważaniem

z up. WÓJTA
Marian Stankiewicz
mgr Marian Stankiewicz
ZASTĘPCA WÓJTA