



GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA



MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
<http://www.gminaostrowmaz.home.pl>

Ostrów Mazowiecka, dnia 23 sierpnia 2012 r.

IG.271.16.2012

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi Nowa Osuchowa – Stara Osuchowa – Dybki Ugorek”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 informuje, że zostało wniesione zapytanie w trybie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tj.:

1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania i wykonania warstw bitumicznych zgodnie z WT-1 i WT-2 2010?
 - Warstwa wiążąca beton asfaltowy 0/11 mm (AC11W 50/70)
 - Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/8 mm (AC8S 50/70)

Wyjaśnienie:

- Ad 1. Zamawiający wymaga aby mieszanka mineralno – bitumiczna na warstwę wiążącą i ścieralną stosownie do aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 dla ruchu KR-1 posiadała n/w parametry:
- uziarnienie warstwy wiążącej 0/12 mm t - 0,1 mm
 - uziarnienie warstwy ścieralnej 0/8 mm t - 1,1 mm
 - skład mieszanek zgodny z WT-2

Z poważaniem

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Sankiewicz
ZASTĘPCA WÓJTY