



GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA



MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
<http://www.gminaostrowmaz.home.pl>

Ostrów Mazowiecka, dnia 24 września 2013 r.

IG.271.9.2013

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi Przyjmy – Sulęcín-Kolonia”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tj.:

1. Proszę o podanie lokalizacji odwiezienia ziemi na odl. do 1 km.
Praktycznie z kosztorysu wynika, że na pola orne można składować zbędna ziemię
2. Na pobocza projekt przewiduje ziemię z darnią lub glinę z wykopów
3. Jakiej kategorii gruntu stanowi podłoże pod konstrukcję podbudowy .
Czy konstrukcja podbudowy ma być wykonana na gruntach gliniastych lub humusie .
4. Brak jest w projekcie badania gruntów zalegających w warstwie na głębokości minimum 0,5 m
W przypadku gruntów wątpliwych powinna być warstwa odcinająca lub odsączająca z piasku.

Wyjaśnienie:

- Ad.1. Miejsce składowania urobku Zamawiający wskaże w trakcie wykonywania robót.
Ad.2. Na pobocza projekt przewiduje grunt z wykopów zgodnie z tabelą robót ziemnych.
Ad.3. Podłoże pod konstrukcję podbudowy ma stanowić grunt kategorii G1 lub G2.
Ad.4. Humus należy zebrać, a w wypadku wystąpienia gruntu wysadzinowego należy pod konstrukcję podbudowy zastosować warstwę odsączającą z piasku o grubości 15 cm.

WÓJT

mgr Waldemar Brzostek