



GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA



MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
<http://www.gminaostrowmaz.home.pl>

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 czerwca 2014 r.

IG.271.6.2014

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi Nowe Lubiejewo - Zakrzewek”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tj.:

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o załączenie Specyfikacji technicznej dot. montażu żelbetowego koryta odwodnieniowego celem właściwej wyceny robót.

Odpowiedź: Specyfikację techniczną montażu koryta odwodnienia liniowego stanowi rysunek załączony do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 2. Zamawiający dołączył specyfikację techniczną dot. usunięcia drzew i krzewów, przedmiar robót nie obejmuje swoim zakresem w/w robót, plan sytuacyjny i opis techniczny również nie zawierają zapisów związanych z wykonaniem takich robót. Czy zakres inwestycji obejmuje roboty związane z wycinką drzew i krzewów?

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z wycinką drzew i krzewów.

ZASTĘPCA WÓJTA
[Signature]
mgr Marian Stankiewicz

Klasa obciążenia odwodnienia liniowego:
D400 (400kN, 40T),
zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1

UWAGA:
Ruszt stalowy na obciążenie min 400 kN (40T)
powinien być zamocowany do koryta w sposób
zapewniający trwałość zamocowania np. przez
przykręcenie śrubami

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEDZNI ZGODNA Z PROJEKTEM