



GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA



MAZOWIECKI
LIDER EKOLOGII

ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka
(0-29) 74 68 600 fax. (0-29) 74 68 600
e-mail: gminaostrowmaz@home.pl
<http://www.gminaostrowmaz.home.pl>

Ostrów Mazowiecka, dnia 30 września 2014 r.

IG.271.11.2014

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa drogi Antoniewo-Komorowo”, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 informuje, że zostały wniesione zapytania w trybie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, tj.:

Pytanie 1. W projekcie zastosowano warstwy mieszanek mineralno-asfaltowych według nieaktualnych norm PN-S-96025. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstw bitumicznych według aktualnych WT-2 2010?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania aktualnych wytycznych.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów wsadowych do warstw mineralno-asfaltowych według aktualnego WT-1 2010?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Prosimy o załączenie SST na nawierzchnie asfaltowe na podstawie aktualnych norm.

Odpowiedź: SST stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia..

WÓJT

mgr Waldemar Brzostek