X13 X12 X10 X10'

STROPODACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- 2 warstwy twardej wełny mineralnej układanej na przemian 10+15 cm
- warstwa spadkowa keramzytobeton gr. 1,5-23 cm/ spadek 3,5%
- papa paroizolacyjna
- **płyta żelbetowa 20 cm**
- tynk cementowo-wapienny

obróbka attyki
styropian EPS 10cm
W 30x27cm
N 24x30cm
koryto odwadniające
obróbka attyki z blachy tytanowo-cynkowej
styropian EPS 10cm
W 30x40cm

strop
- wykładzina obiektowa gr.4 mm
- szlichta zbrojona 5 cm
- styropian 10 cm
- membrana paroszczelna
- **płyta żelbetowa gr. 18cm**
- tynk cementowo-wapienny 1cm

*gres
*płyta żelbetowa gr. 14 cm

W 24x25cm
9 x 17,5 x 30
Wieniec 24x25cm
styropian EPS100 gr. 16cm
styropian EPS 16cm
N 24x30cm
P 24x40cm
Podciąg 30x50cm
N 24x30cm
14 x 17,3 x 30
styropian EPS 16cm

strop
- wykładzina obiektowa gr.4 mm
- szlichta zbrojona 5 cm
- styropian 8 cm
- membrana paroszczelna
- **płyta żelbetowa gr. 18cm**
- styropian gr.15 cm
- tynk sylikonowo-silikatowy 1cm

w miejscach otworów drzwiowych w ścianach zawnętrznych i wewnętrznych na szerokości otworu obniżyć wysokość ścian fundamentowych o 10 do 17 cm poniżej poz.+/-0.00

w miejscach otworów drzwiowych w ścianach zawnętrznych i wewnętrznych na szerokości otworu obniżyć wysokość ścian fundamentowych o 10 do 17 cm poniżej poz.+/-0.00

styropian EPS100 gr. 12cm

styropian EPS100 gr. 12cm

PODŁOGA NA GRUNCIE
- wykładzina obiektowa gr. 4mm
- szlichta 5 cm
- styropian EPS 100 gr. 10 cm
- folia PE
- płyta betonowa B20 gr. 12 cm
- 1x papa termozgrzewalna
- podbudowa betonowa B10 gr. 10 cm
- piasek zagęszczony do ID=0,7- 30 cm

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektu. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

Inwestor:
Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka
Ul. Władysława Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka

Inwestycja:
ROZBUDOWA SZKOŁY W KOMOROWIE.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ.

Lokalizacja:
Zespół Szkół Publicznych w Komorowie
Ul. Mazowiecka 81
07-310 Komorowo
Działki nr 452/2, 453

Biura Projektowe:
Studio Projektowe
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrów Mazowiecka,
tel./fax (29) 7456092,
e-mail: studioprojektowe@poczta.fm

Pracownia Autorska Architektury
arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34,
tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597,
e-mail: lucjanchojnowski@wp.pl

projektant:
mgr inż. arch. Adam Radomski
Uprawnienia: MA/039/09; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-2122

sprawdzający:
mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski
Uprawnienia – 68/93/Os; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-0136

współpraca:
mgr inż. arch.
Monika Kamińska-Podeszwa

Nazwa Rysunku:
Przekrój B-B

Rysunek nr:
A-06

Branża	Faza projektu	Data	Skala
Architektura	Projekt budowlany	marzec 2015	1:50

Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniania za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.