



UWAGA:
- w tablicach należy przewidzieć rezerwę do zasilania urządzeń elektrycznych
nie objętych niniejszym projektem w ig potrzeb Inwestora
- sposób sterowania wentylatorów dostosować do wybranego rozwiązania
wentylacji mechanicznej
- normy urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta
- wszystkie oprawy oświet. ewakuacyjnego montowane na sali
gimnastycznej zabezpieczyć siatkami ochronnymi

UWAGA: - w tablicy TG-TS należy przewidzieć rezerwę do zasilania urządzeń elektrycznych nie objętych niniejszym projektem w ig potrzeb Inwestora - sposób sterowania wentylatorów dostosować do wybranego rozwiązania wentylacji mechanicznej - normy urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta - wszystkie oprawy oświet. ewakuacyjnego montowane na sali gimnastycznej zabezpieczyć siatkami ochronnymi			
URZĄD GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA . ul. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrow Mazowiecka			
ROZBUDOWA SZKOŁY W KOMOROWIE . BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ.			
Zespół Szkół Publicznych w Komorowie ul. Mazowiecka 81 07-310 Komorowo Czaszki nr 452/2-453			
Rzut piętra - Instalacje elektryczne			
Projektant: mgr inż. Piotr Ostrowski		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. Czesław Kozłowski		Podpis:	
Data: 02.2015		Skala: A2/1:100	
E-3		Strona: --	