



OZNACZENIE	NAZWA POMIESZCZENIA	OPRAWA	natężenie oświetlenia
1	HOLL	światłótkowa 220-240V, 1x35W /840, IP 20, klasa ochronności II	158lx
2	WC KOBIET	światłótkowa 220-240V, 2x28W /840, IP 44, IK03, klasa ochronności I	168lx
3	WC MĘSKIE	światłótkowa 220-240V, 2x14W /840, IP 44, IK03, klasa ochronności I	154lx
4	SALA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	światłótkowa 220-240V, 4x14W /840, IP 20, IK03, klasa ochronności I	323lx
5	KUCHNIA	światłótkowa, kompaktowa, 220-240V, 2x9W, IP 20, 2700K	-----
		światłótkowa 220-240V, 2x35W /840, IP 44, IK03, klasa ochronności I	185lx

LEGENDA	
	oprawa oświetleniowa żarowa
	oprawa światłótkowa 4x14W
	oprawa światłótkowa 4x14W z mod. ośw.awaryjnego
	oprawa światłótkowa 2x35W
	oprawa światłótkowa 2x28W
	oprawa światłótkowa 1x35W
	oprawa światłótkowa 1x35W z mod. ośw.awaryjnego
	oprawa światłótkowa 2x14W
	oprawa oświetleniowa boczna
	oprawa do świetlówek kompaktowych z mod. ośw.awaryjnego - hyperion AT 3J
	oprawa oświetlenia zewnętrznego Ledowa URSA LED60
	łącznik jednobiegunowy pojedynczy
	łącznik jednobiegunowy grupowy
	łącznik jednobiegunowy schodowy
	wentylator wyciągowy łazienkowy ROSPEL PLAY CLASSIC
	automat zmierzchowy hermetyczny AZH-106

Nazwa	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nagoszewie Nagoszewo dz. nr geod. 811, gm. Ostrów Mazowiecka		
Nazwa, tytuł	Plan instalacji elektrycznej, oświetleniowej - parter		Faza P. B.
Projektował Nr upr.	mgr inż. Krzysztof Gałązka instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02		Skala 1:100
Sprawił Nr upr.	mgr inż. Zbigniew Jakacki instalacyjne - elektryczne : MAZ/0138/POOE/08		nr rys. E/1
			data 22.12.2016