

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielc" etap I - niekwalifikowane | | | | | |
| 1 | 45100000-8 | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | D 01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, materiał pozyskany z frezowania przeznaczony do wbudowania na miejscu 34,1<zjazd z dr. krajowej> | m ² | | |
| | | | m ² | 34,10 | |
| | | | | RAZEM | 34,10 |
| 2 d.1 | D 01.02.04 | Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdu indywidualnego z przyległym do niego chodnikiem. 29,4 | m ² | | |
| | | | m ² | 29,40 | |
| | | | | RAZEM | 29,40 |
| 3 d.1 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu. Krawężniki do ponownego ustawienia. 11,0 | m | | |
| | | | m | 11,00 | |
| | | | | RAZEM | 11,00 |
| 2 | 45233000-9 | Jezdnia i skrzyżowania | | | |
| 4 d.2 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR1 zgodnie z WT-2 2014, wraz z mechanicznym oczyszczeniem i ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową 80,0 | m ² | | |
| | | | m ² | 80,00 | |
| | | | | RAZEM | 80,00 |
| 5 d.2 | D-06.03.01a | Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, warstwa gr. 10 cm po zagęszczeniu 2*15,0*1,0 | m ² | | |
| | | | m ² | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 3 | 45233000-9 | Elementy obramowania nawierzchni | | | |
| 6 d.3 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki na zjazdach, beton C-12/15 | m ³ | | |
| | | Ława pod krawężnik 15x30 - 0,065 m3/1mb 11,0*0,065 | m ³ | 0,72 | |
| | | | | RAZEM | 0,72 |
| 7 d.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 11,0 | m | | |
| | | | m | 11,00 | |
| | | | | RAZEM | 11,00 |

DCPRO
Dorota Chmiel
 ul. 20 Maja 100/21
 07-300 Ostrow Mazowiecka
 NIP 759 471 188, Regon 366693399