



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majatkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Pani Danuta Szpadzik
Gmina Ostrów Mazowiecka
Referat Infrastruktury Gminnej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5
07-300 Ostrów Mazowiecka

Wasz znak: IG. 7013.3.2019
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.773.015(5).19

Ciechanów, 17.05.2019 r.

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi wewnętrznej w zakresie skrzyżowania z gazociągami wysokiego ciśnienia.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję IG. 7013.3.2019, informuję że uzgadniam przedłożony projekt z uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac dokonać odkrywki kontrolnej weryfikującej głębokość posadowienia gazociągu. Prace uzgodnić z Sekcją Stacji i Sieci Gazowych ul. Płocka 96, 06-500 Mława, tel. 0-23 654 41 62 i wykonywać pod nadzorem jej pracownika
2. Skrzyżowanie istniejącego gazociągu z modernizowaną drogą zabezpieczyć za pomocą płyt betonowych ułożonych nad gazociągiem, których wymiary powinny wynosić 0,5m po za skrajnię jezdni i 1,5m na stronę po za oś przewodowego układu rurowego. Głębokość ułożenia płyty żelbetowej powinna wynosić co najmniej 0,7 m od górnej ścianki gazociągu zgodnie z załączonym do projektu przekrojem – Rys. 3.3

Jednocześnie informuję, iż wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia należy uzgodnić z PSG sp z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie i wykonywać pod nadzorem jej służb eksploatacyjnych (Sekcją Stacji i Sieci Gazowych).



Wykonawca odpowiada za szkody i następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy. Szerokość strefy kontrolowanej określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki poz.640 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2017 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r. informujemy, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych.

Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:

- numer uzgodnienia
- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numer konta bankowego, Regon, NIP.

Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku od daty wystawienia przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Michał Kwaśniewski

Załączniki:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy – 1 egz.

Do wiadomości:

1. P. Ireneusz Pochmara Kierownik Sekcja Stacji i Sieci Gazowych

URZĄD GMINY
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
tel./fax 29 746 86 00 do 05

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

z up. WÓJTA
mgr Justyna Zawłocka
Kierownik Referatu
Infrastruktury Gminnej