

Ostrów Mazowiecka, dnia 22.02.2022 r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Rozbudowa i przebudowa szkoły oraz budowa sali gimnastycznej na działce nr ew. 573 w miejscowości Stare Lubiejewo**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 16.02.2022 r.:

Pytanie 1.

W związku z dużym skomplikowaniem przedmiotowego postępowania, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o min. 7 dni co umożliwi szczegółową analizę dokumentacji i przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty na 28.02.2022 r. na godz. 10:00.

Pytanie 2.

Prosimy o dokładną specyfikację stojaków na rowery, ławek oraz koszy na śmieci wraz ze zdjęciami poglądowymi? Stojaki rowerowe na jaką ilość rowerów?

Odpowiedź:

Stojak na rowery – 2 x 2,0 m, lub 1 x 4,0 m



Ławki z oparciem – 3 x dł.180 cm, elementy stalowe w kolorze grafitowym.



Kosz na odpadki – 2 szt.



Pytanie 3.

W opisie technicznym napisano: „Do pokonywania różnicy poziomów na piętro budynku przez osoby niepełnosprawne, obiekt należy wyposażyć w Schodolaz gąsienicowy. W projekcie proponuje się schodolaz Climber - to mobilny transporter osób na wózkach inwalidzkich po schodach prostych z kwadratowymi spocznikami”. Czy dostawa i montaż schodolazu gąsienicowego wchodzi w zakres zamówienia? Brak pozycji odnoszącej się do dostawy tego przedmiotu w przedmiarach.

Odpowiedź:

Tak, zamówienie obejmuje dostawę w i montaż schodolazu gąsienicowego. Jednocześnie zgodnie rozdziałem 4.5. SWZ Zamawiający informuje: Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.5. 1) oraz STWIORB.

Pytanie 4.

W opisie technicznym napisano: „Wzdłuż ścian projektowanej i istniejącej komunikacji, oraz w szatniach, przebieralniach i przedsionkach (na ścianach wolnych od szafek) zamontować odbojnice ściennie na wysokości 80 cm od podłogi, służące zabezpieczeniu ścian przed niszczeniem. W projekcie proponuje się stosować odbojnice wysokości 20 – 40 cm wykonane ze stali nierdzewnej (półmat, laserowo cięte krawędzie) lub z płyty meblowej wykończonej fabrycznie.” W przedmiarach brak tej pozycji. Czy odbojnice wchodzą w zakres zamówienia? Prosimy o podanie dokładnych specyfikacji oraz ilości, gdyż między odbojnicami wykonanymi ze stali nierdzewnej a z płyty meblowej jest znaczna różnica cenowa.

Odpowiedź:

Odbojnice wchodzą w zakres zamówienia – proszę o wycenę odbojnic z **płyty melaminowanej trudnopalnej w klasie B,s2,d0**. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Listwy mocowane są do ścian za pomocą kołków rozporowych z samoprzylepnymi zaślepkami na wkrętach. Odbojnice o szerokości 25 cm, gr. 18 mm, montowane na wysokości 100 cm (góra Odbojnicy) – kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Pytanie 5.

Czy logo na elewacji północno – zachodniej wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o specyfikację, jaką techniką ma być wykonany? Czy ma być to logo podświetlane, czy malowane na elewacji?

Odpowiedź:

Logo wchodzi w zakres zamówienia – malowane na elewacji farbą elewacyjną (krzemianową). Bez podświetlenia.

Pytanie 6.

Na rzucie parteru witryna W2 opisana jest jako EI 30, natomiast w zestawieniu stolarki jako EI 60. Jaką odporność ogniową powinna mieć ta witryna?

Odpowiedź:

Witryna W2 – witryna nie musi posiadać odporności EI30, ani EI 60.

Pytanie 7.

Okno 02 w pomieszczeniu 13 na rzucie parteru oznaczono jako EI 30, natomiast w zestawieniu stolarki brak podanej odporności ogniowej dla tego okna. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Okno o odporności ogniowej EI 30.

Pytanie 8.

Prosimy o dokładne specyfikacje witryny znajdującej się w Sali gimnastycznej.

Odpowiedź:

Witryna w profilach aluminiowych ciepłych, z pakietem szybowym z zewnętrzną i wewnętrzną szybą bezpieczną klasy P1 (331). Witryny z szybami wyklejonymi folią przeciwsłoneczną. Witryny wyposażone w otwory okienne – wg zestawienia stolarki okiennej. Ramy okienne zgodnie z podziałem na rysunkach, wykonane zgodnie z zaleceniami i rozwiązaniami profili wybranego producenta. Współczynnik przenikania ciepła dla całej witryny (okna z ramą) nie może przekraczać $U_{max} \leq 1,3 W/(m^2K)$.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie koloru stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Odpowiedź:

W kolorze szarości – antracyt.

Zestaw pytań z dnia 17.02.2022 r.:**Pytanie 10.**

Prosimy o informacje czy ławki na zewnątrz budynku - 3 szt. mają mieć oparcie? Jaką długość mają być?

Odpowiedź:

Ławki z oparciem – 3 x dł.180 cm, elementy stalowe w kolorze grafitowym.

Pytanie 11.

Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż dozowników, koszy, podajników papieru w łazienkach?

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż dozowników i podajników papieru w łazienkach. Kosze nie wchodzą w zakres zamówienia.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

- C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 24.02.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 28.02.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 24.02.2022 r. godz. 10:30

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 28.02.2022 r. godz. 10:30

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03.2022 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.03.2022 r.

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00047544/01 z dnia 2022-02-04 w sekcji VIII.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.02.2022 r. w BZP.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT

Włodzisław Bzyski
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)