



ROZDZIELNICA TK
Pz = 5,75 kW
kj = 0,65
Psz = 3,74 kW
Isz = 5,63 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
RN65-2x18 IP65
np. firmy "LEGRAND"

UWAGA:
Rozdzielnica TK przeznaczona jest do zasilania odbiorników w kotłowni.

				USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE			
				inż. DOROTA CHYBAŁOWSKA-SMIEK 01-401 CERNIK UL. PRĄŻNICKA 23 05-138-171, 69, tel. 602 135 441			
Investor :		Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrow Mazowiecka					
Lokalizacja :		Jełonki, gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 398					
Temat :		PROJEKT BUDOWLANI W BUDOWY REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JEŁONKACH					
Nazwa rysunku :		SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICA TG		Skala :		Nr rysunku :	
Autorzy projektu :		Specjalność :		Nr uprawnień :		Podpis :	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		elektryczna		MAZ/0544/PW/06/115		E-4	
Projektant:		mgr inż. Marek Blat		elektryczna		Wa-101, 102	
Sprawdzający:		mgr inż. Tadeusz Lis		elektryczna		Wa-101, 102	
Opracował:		mgr inż. Robert Długiecki		elektryczna		Wa-101, 102	
Teraz Projekt budowlany		Miejsowość, data: Czerwiec, 02.12.2020 r.		Miejsowość, data: Czerwiec, 02.12.2020 r.		Miejsowość, data: Czerwiec, 02.12.2020 r.	