


OZNACZENIA	
	oprawa COSMO COI 236 IP65 EVG lub równoważna
	oprawa LED z czujką ruchu 20W, IP66, 1400lm lub równoważna
	oprawa TRI0 249 opal 2*49W IP44 EVG lub równoważna
	oprawa LED IP44, 13W OPAL lub równoważna
	gniazdo komputerowe RJ-45 lub gniazdo telefoniczne RJ-12 lub RJ-45
	Gn. elektr. pojedyncze p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pomieszczenia
	Gn. elektr. podwójne p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pomieszczenia
	Gniazdo radio-telewizyjne lub gniazdo podwójne RTV+SAT
	łącznik oświetleniowy, 250V, dwubiegunowy p/ł hermetyczny
	łącznik oświetleniowy, 250V, jednobiegunowy p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pom.
	łącznik oświetleniowy, 250V, świecznikowy p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pom.
	łącznik oświetleniowy, 250V, schodowy p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pom.
	Wentylator łazienkowy
	Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zależnie od charakteru odbiornika
	Tablica elektryczna



Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Mod.	Stwierdź świecący podtrzym.	Czas 1H	System AT	Typ praj	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN31		LOVATO	LVND	T-3W	370lm	1H	AT	SE	IP41	nastopowy	odbiła symetryczne
2	ON30		OUTDOOR LED	OD	3*1W	360lm	1H	AT	SE	IP66	naklepany	+T - termostat RTT-25
3	Y29		EXIT	ET	1W		1H	AT	SA	IP65	naklepany	

1. Rozmieszczenie oprzeń korzystać na budowie
2. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i uprzednio dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
3. Całość prac instalacyjnych - montażowych zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
4. przyłącze telekomunikacyjne wg oddzielnego opracowania

projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr.: PDL/0058/POE/20
VNKO/IB nr ewd.: VNAN/IE/0364/01

projekt:
RZUT PARTERU
Inst. elektryczne

skala:
A3/1:75

nr rysunku:
E1

data:
12.20.16

tytuł rysunku: _____

adres inwestycji:
działka nr geod. dz. 194/1/28
miejscowość Komorowo,
gmina Ostrow Mazowiecka

inwestor:
Gmina
Ostrow Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

obiekt:
Projekt rozbudowy
budynku świetlicy
osiedla wojskowego
Kat. obiektu - VIII/X

stadum:
Projekt
architektoniczno-budowlany
instalacje elektryczne

Sprawdził:
inż. Jerzy Adam Górniak
nr upr.: PDL/0068/POE/12