istn.st.słup.nr 35
linii napowietrznej nN

AsXS 4x25

YDY 4x10mm2 w RL
po konstrukcji więźby dachowej

zaciski łączeniowe
przy śrubie hakowej
w szczytowej ścianie bud.

ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

S303
C32

S303
C32

TL – 2

400/230V
kWh

P304
40/30mA

N

S303
B20
400V

S301
B16
S301
B16
S301
B16
S301
B16
S301
B16
S301
B16

OBWODY GNIAZD 230V

S301 B16
S301 B16
S301 B16
S301 B16
S301 B16
S301 B16
S301 B16
S301 B16
S301 B16

OBWODY OŚWIETLENIOWE

TL – 1

400/230V
kWh

S303
C25
UKŁAD
STER.
M
SYRENA

S303
C20
400V

S303
C20
400V

S301
B16
230V

S301
B16
OŚW.

BUDYNEK O.S.P.	
Zasil.w en.elektryczną-INWENTARYZACJA	
Data opracowania: lipiec 2010	Rys. nr 5E
Inwestor : Gmina Pawonków	
Adres Inw.: Pawonków ul. Zawadzkiego 7	
Adres budowy : Łagiewniki Wielkie, ul.Strażacka	
Projektant: inż. Marian Kulik	
Współpraca: mgr inż. Sebastian Kulik	