

Pawonków, dnia 05.01.2018r.

Znak sprawy:

ZP-5/2017

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników o mocy 20 kW i sprawności europejskiej 97,9%? Zastosowanie falowników wymienionych w PFU przy zakładanej mocy instalacji wydaje się bezzasadne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników o mocy 20 kW i sprawności 97,9%.

Rozdzielnik:

1. wykonawca zadający pytanie,
2. strona internetowa: bip.pawonkow.pl
3. aa.

WOJT
mgr inż. Włodzisław Swoboda