

Pawonków, dnia 08.01.2018r.

Znak sprawy:

ZP-5/2017

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Zapytanie nr 2:

2.1 Prosimy o doprecyzowanie jaka gwarancja będzie oceniana w kryteriach ocen, czy chodzi o gwarancję na liniową wydajność produkcji czy o gwarancję na wady mechaniczne dla paneli fotowoltaicznych, gdyż z zapisów SIWZ to nie wynika.

2.2 Zgodnie z wymaganiami SIWZ do oferty należy dołączyć projekt koncepcyjny, jednak w dołączonych programach PFU brak jest:

- opinii geotechnicznych na temat zagęszczenia gruntów na terenie stacji oraz brak jest opinii konstrukcyjnych o możliwości obciążenia dachów (zgodnie z rozporządzeniem na temat sporządzania PFU) w związku z powyższym na tym etapie nie jest możliwe określenie lokalizacji planowanej inwestycji – wnosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Ad.2.1 Zamawiający wymaga, gwarancji liniowej na panele fotowoltaiczne dla utrzymania ich sprawność mocy w 85%.

Ad.2.2 Zamawiający odstępuje od wymogu, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt koncepcyjny.


mgr inż. Henryk Swoboda