

Pawonków , dnia 24.012018r.

Znak sprawy: ZP-1/2018

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Zapytanie :

Jakie jest pokrycie dachowe na obu obiektach? Ma to znaczenie dla wyceny, bowiem inne są koszty montażu na dachu płaskim, inne na dachu skośnym z np. blachy trapezowej, a inne na dachu z np. ceramiczną dachówką. Różnice w kosztach są duże i jeżeli nie będziemy znać rodzaju pokrycia, założymy (i inni składający oferty pewnie też) w wycenie najdroższą możliwość, co może poskutkować przeplaceniem przez Państwa za instalację.

Odpowiedź :

Na oczyszczalni w Pawonkowie nie ma budynku, na którego dachu można zabudować panele fotowoltaiczne, zatem instalacja PV winna być posadowiona na gruncie.

Na oczyszczalni w Gwoździanach znajduje się budynek z dachem skośnym pokryty blachą, jednak Zamawiający preferuje posadowienie instalacji PV na gruncie.

Zup. WÓJTA
mgr Irena Sikora
SEKRETARZ GMINY