

Pawonków, dnia 19.01.2018r.

Znak sprawy: ZP-1/2018

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych oczyszczalniach na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Zapytanie:

„Gdzie mają zostać zamontowane instalacje - na dachach, na gruncie czy dowolnie? Jeśli jest to wymagane lub możliwe na dachach, proszę o informację o tym, czy są to dachy płaskie czy skośne oraz jakie jest ich pokrycie”.

Odpowiedź:

Zamawiający w p. 2.6 Programu Funkcjonalno- Użytkowego Wymagania dotyczące warunków montażu Instalacje

fotowoltaiczne wskazał niżej wymienione warunki:

- panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku,
 - panele połączone szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia,
 - moduły nie powinny być zacienione.
- Jeżeli panel jest zacieniony całkowicie lub częściowo, warunki, w których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa. Stałe zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem standardowej gwarancji.
- należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca się przynajmniej 5 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu,
 - należy dostosować konstrukcje mocujące, do poszczególnych miejsc montażu.

Zamawiający nie wskazał jednoznacznie miejsca instalacji. Montaż zależy zatem od Wykonawcy, który winien zaprojektować rozwiązanie uwzględniające powyższe warunki.

Rozdzielnik:

1. Wykonawca zadający pytanie,
2. Strona internetowa: bip.pawonków.pl
3. Aa.

WOJT
mgr inż. Henryk Swoboda