

Pawonków, dnia 19.02.2018r.

**Znak sprawy: ZP-3/2018 z dnia 09.02.2018 r.**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie powietrznej pompy ciepła.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powietrznej pompy ciepła.

Pytanie 2.

W przypadku potwierdzenia powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Warunków udziału w postępowaniu konieczności wykazania, że Wykonawca będzie dysponował instalatorem posiadającym certyfikat wydawany przez UDT do instalowania płytkich systemów geotermalnych (rozdz. V pkt. 2 lit. c ppkt 3) SIWZ). W przypadku zastosowania powietrznej pompy ciepła taki wymóg wydaje się być bezzasadny.

Odpowiedź 2.

SIWZ, rozdz. V pkt. 2 lit. c ppkt 3) zostaje wykreślony.

Pytanie 3.

Proszę o udostępnienie schematu istniejącej kotłowni w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Kośmidrach.

Odpowiedź 3

Schemat kotłowni w załączeniu.

Pytanie 4.

Proszę o podanie odległości od kotłowni do planowanego miejsca posadowienia pompy ciepła oraz od rozdzielni elektrycznej do miejsca posadowienia pompy.

Odpowiedź 4

Planowane miejsce posadowienia pompy ciepła w budynku kotłowni lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, rozdzielnia znajduje się w budynku kotłowni.

  
mgr inż. Henryk Swoboda