

Pawonków, dnia 20.02.2018r.

Znak sprawy: ZP-3/2018 z dnia 09.02.2018 r.

Korekta odpowiedzi na pytanie 2

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Pytanie 2.

W przypadku potwierdzenia powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Warunków udziału w postępowaniu konieczności wykazania, że Wykonawca będzie dysponował instalatorem posiadającym certyfikat wydawany przez UDT do instalowania płytkich systemów geotermalnych (rozd. V pkt. 2 lit. c ppkt 3) SIWZ). W przypadku zastosowania powietrznej pompy ciepła taki wymóg wydaje się być bezzasadny.

Odpowiedź 2.

SIWZ, rozdz. V pkt. 2 lit. c ppkt 3) pozostanie bez zmiany. W przypadku zastosowania powietrznej pompy ciepła wymóg nie jest wymagalny.

Z up. WÓJTA
[Podpis]
mgr Irena Sikora
SEKRETARZ GMINY