

Pawonków, dnia 20.02.2018r.

Znak sprawy: ZP-3/2018 z dnia 09.02.2018 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach publicznych na terenie Gminy Pawonków w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz odpowiedź:

Pytanie :

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga dla układu grzewczego co i cwu z pompami ciepła aby spełniony był warunek łączna moc układu cieplnego wynosi 0,129807 MWt i wielkości produkcji energii cieplnej 148,056 MWh/rok. Czy zamawiający dopuszcza przy spełnieniu powyższych warunków możliwość stosowania rozwiązań technicznych układu grzewczego, w którym zastosowane zostaną powietrzne pompy ciepła i zbiorniki buforowe z grzałkami elektrycznymi pracujące w układzie biwalentnym, gdzie zastosowane pompy ciepła posiadają certyfikat EHPA i spełniają warunek współczynnika efektywności według DIN EN 14511 dla P2/W35 minimum 3,28 i P-7/W35 minimum 2,7?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy zachowaniu wskaźnika mocy układu -0,129807 MWt i produkcji energii cieplnej nie mniejszej niż 148,056 MWh/rok

Z up. WÓJTA
mgr Iréna Sikora
SEKRETARZ GMINY