



Bilans mocy:
zainstalowana moc czynna $P_i = 78.2\text{kW}$
współczynnik zapotrzebowania $k_z = 0.7$
szczytowa moc czynna $P_s = 54.74\text{kW}$

Temat: BUDYNEK URZĘDU GMINY		
Tytuł: PLAN ZASILANIA OBIEKTU		
Adres inwestycji: 42-772 Pawonków ul. Lubliniecka 16 dz. nr ew. 524/6	Inwestor: Urząd Gminy Pawonków 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7	
Projektant: mgr inż. Sebastian Kulik SLK/4170/POOE/12	Podpis:	Data: IV.2019
		Skala:
Opracował mgr inż. Przemysław Majczak	Podpis:	Nr rys: E5
		Faza: PB