


Konstrukcja N3

kostka kamienna 15/17cm	15 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	4 cm
w-wa betonu	10 cm

UWAGA:

Rurę przepustu należy osadzić na ławie z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20cm z zachowaniem dotychczasowych rzędnych

Umocnienie skarp i dna rowy przed wlotem i za wylotem należy wykonać na długości 1m

		DOKUMENTACJA TECHNICZNA	
Nazwa i adres obiektu			
Remont łącznika pomiędzy ulicami Polną i Strażacką			
Tytuł rysunku		Umocnienie wlotu i wylotu przepustu P1	
Inwestor		Gmina Pawonków	
Branża		Drogowa	
Imię i nazwisko projektanta		Podpis	Nr rys.
mgr inż. Rafał Popiołek			5
Nr uprawnień	SLK/7115/PBD/16		
Data	VII.2020r.	Skala	1:25