

Pawonków, dnia 17.12.2020r.

Znak sprawy: ZP-8/2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Remont boiska sportowego w Lisowicach

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Pawonków w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia na w/w zadaniu podbudowy o grubości warstwy 20cm z kamienia łamanego o frakcji 31,5-63mm? Zastosowanie podbudowy z kamienia łamanego jest niezgodne z obowiązującymi zasadami boisk piłkarskich, gdyż:

- tak gruba frakcja kamienia spowoduje, że ziemia urodzajna będzie „wpywać” w tę warstwę deformując powierzchnię trawnika
- tak gruba frakcja kamienia spowoduje wstrzymanie podsiąku kapilarnego wody i znacznie wzrosną koszty utrzymania boiska, a wręcz będzie niemożliwe uzyskanie wysokiej jakości murawy boiska,
- zastosowana podbudowa niepotrzebnie podraża inwestycję a jest zbędna, wręcz szkodliwa.

W zupełności jest wystarczająca warstwa piaskowa o grubości 20cm jako warstwa odsączająca pod warstwą urodzajną trawnika.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania zadania zgodnie z projektem i nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia warstwy urodzajnej o grubości 20cm co razem z układaną darnią da minimum 22cm grubość warstwy urodzajnej?

Na boiskach piłkarskich stosuje się warstwę 12cm pod trawę z rolki. Tak znaczne zwiększenie grubości warstwy urodzajnej pogarsza przesiąkliwość boiska i niepotrzebnie podraża inwestycję.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania zadania zgodnie z projektem i nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia geowłókniny pod nawierzchnią boiska piłkarskiego na dnie boiska?

Boiska nie są nawierzchnią, po której jeżdżą pojazdy, nie wymagają zwiększonej nośności podłoża. Geowłóknina na tym obiekcie nie będzie miała większego znaczenia dla eksploatacji boiska, a zwiększa koszty inwestycji bez potrzeby.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania zadania zgodnie z projektem i nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia geowłókniny pod trawnikami otaczającymi boisko piłkarskie?

Trawniki nie są nawierzchnią, po której jeżdżą pojazdy, nie wymagają zwiększonej nośności podłoża. Geowłóknina na tym obiekcie nie będzie miała większego znaczenia dla eksploatacji boiska, a zwiększa koszty inwestycji bez potrzeby. I tak w pierwszej kolejności pod kołami samochodu zniszczy się trawnik jako słabszy element.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania zadania zgodnie z projektem i nie wyraża zgody na w/w zmiany.

Pytanie nr 5

Z uwagi na rozbieżność między formularzem ofertowym a SIWZ proszę o informację zwrotną czy oceniane jest kryterium z formularza ofertowego czy SIWZ?

Odpowiedź nr 5

Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia będzie brane pod uwagę za okres ostatnich 5 lat.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający usunie ze SIWZ opisy i wymagania nie dotyczące przedmiotu zamówienia, a utrudniające uczciwą konkurencję?

W związku z ustanowieniem wymogu w SIWZ dotyczącego doświadczenia zawodowego kierownika robót z zakresu robót instalacji elektrycznych z wykazaniem punktacji oceniających ofertę za wykazanie doświadczenia zawodowego Kierownika robót w zakresie oświetlenia drogowego, składam zapytanie czy w zakresie zamówienia jest do wykonania oświetlenie drogowe lub inne oświetlenie wymagające uprawnień elektrycznych? W załączeniu do SIWZ nie ma projektu robót elektrycznych. W wykazie autorów dokumentacji projektowej nie ma projektanta z zakresu robót elektrycznych a Zamawiający uzależnia wybór wykonawcy od posiadania doświadczenia przez kierownika robót elektrycznych. Powyższe jest, albo oczywistym błędem pisarskim, albo utrudnia uczciwą konkurencję i jest wymogiem występującym rażąco ponad wymagania niezbędne dla zrealizowania zamówienia. W treści projektu i przedmiaru wynika, że żadne roboty elektryczne w zamówieniu nie występują. Występuje tylko instalacja sygnalizacyjna 12V dla potrzeb uruchamiania systemu nawadniania ale ona wpinana jest do gniazdka 230V za pomocą zwykłej wtyczki elektrycznej, a więc żadnej specjalnej wiedzy i uprawnień z zakresu instalacji elektrycznych nie wymagają. W związku z powyższym jeśli w Zamówieniu nie występują roboty elektryczne wymagające specjalnych uprawnień to wnoszę o usunięcie tego wymogu ze SIWZ oraz oceny wykonawcy.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający zmienia podany w rozdz. XXV pkt 2 ad d) warunek oceny kryterium : doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (IPdp) – 15 pkt.

Jest:

Za każdą wykonaną usługę w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert polegającą na kierowaniu budową lub przebudową oświetlenia drogowego przez osobę wykazaną w ofercie (**kierownik budowy branży energetycznej**), która będzie uczestniczyć wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga osobistego wykonywania świadczenia przez tę osobę) Zamawiający przyzna 5 pkt – maksymalnie Wykonawca może uzyskać 15 pkt.

Poprawiono na:

Za każdą wykonaną usługę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegającą na kierowaniu budową, przebudową lub remontem boiska piłkarskiego przez osobę wykazaną w ofercie (**kierownik budowy branży budowlanej**), która będzie uczestniczyć wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga osobistego wykonywania świadczenia przez tę osobę) Zamawiający przyzna 5 pkt – maksymalnie Wykonawca może uzyskać 15 pkt.

Pytanie nr 7

W opisie przedmiotu zamówienia na str.2 podano kod CPV dla nawierzchni ze sztucznej trawy. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni sztucznej, bo nie ma jej w przedmiarze, ani w opisie w załączniku nr 4 ?

Odpowiedź nr 7

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem, opisem zamówienia i przedmiarem robót.

Pytanie nr 8

Zapisy siwz oraz oferty nie korespondują ze sobą w zakresie doświadczenia, które podlega punktacji. W siwz jest mowa o doświadczeniu kierownika branży elektrycznej - w budowie oświetlenia, które nie leży w zakresie wykonawcy, a w formularzu ofertowym chodzi o doświadczenie kierownika budowy. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie.

Odpowiedź nr 8

Wyjaśnienie – odpowiedź na pytanie nr 6

Pytanie nr 9

Czy oferent ma obowiązek składania kosztorysu ofertowego wraz z ofertą? W siwz jest mowa o załączniku nr 4a, którego nie ma w pliku o nazwie załączniki do siwz. Umowa ma charakter ryczałtowy, zatem złożenie kosztorysu mogłoby mieć miejsce przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z zapisem SIWZ , do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który ma za zadanie potwierdzić prawidłowość dokonanej wyceny robót budowlanych oraz zgodność oferowanych robót z treścią s.i.w.z., co niewątpliwie nadaje mu jedynie charakter pomocniczy.

Zamawiający zmienia podany w rozdz. XXI Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 2 Do oferty należy dołączyć , ppkt. 2.5 :

Jest:

Kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem 4a SIWZ.

Poprawiono na:

Kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem 4c SIWZ.

Zamawiający informuje, że na podstawie art.38 ust.4 i 6 ustawy, zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin wniesienia wadium: do dnia 30.12.2020r. godz. 9.00

Termin składania ofert: do dnia 30.12.2020r. godz.9.00


Termin otwarcia ofert: 30.12.2020r. godz.9.10

W związku z powyższym zmianie ulega zapis odnoszący się do opisu koperty, w której należy zamieścić ofertę – rozdz. XXI pkt.6 SIWZ. Po sformułowaniu „Nie otwierać przed (...)” należy wpisać nową datę, tj. 30.12.2020r. godz.9.10

Rozdzielnik:

1/ BIP

2/a/a

WÓJT

mgr inż. Joanna Wons-Kleta