

Zasilanie z licznika en. el
zab. przedlicznikowe wkł. 40A

Pi = 27,6 kW

Nr obwodu			PC1	PC2	PC3
Przeznaczenie	Wyłacznik p/poż	Ochr.przeciwprzepięciowy	Zasilanie pompy PC1 12kW	Zasilanie pompy PC2 12kW	Zasilanie pompy PC3 16kW
Pomieszczenie	w obudowie zewnętrznej	kat. T1 + T2 ("B+C")	ciepła z grzałką 9,0kW	ciepła z grzałką 9,0kW	ciepła z grzałką 9,0kW
Moc zainst.	max. 71,3 kW	zalecany	max 9,2 kW	max 9,2 kW	max 9,2 kW

Tytuł:
TABLICA ZABEZPIECZEŃ "TZ"

SCHEMAT IDEOWY

BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNI
ul. Strażnicka, 42-700 Solarnia, działka nr 453/107,
jedn. ewid. Pawonków, 240707_2

Inwestor: Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-722 Pawonków

1844/02/21

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. JanKostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	elektryczna			VI 2021	%
Sprawdzał:	inż. Grzegorz DRELICH	SLK/0605/POOŚ/04	elektryczna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
					E	P.T.	E-05.1

Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 – numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE