

Pi = 10,0 kW

Nr obwodu	G7	G8	G9	G10	G11	G12	K3	K4
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe DATA	Gniazda wtykowe DATA z UPS–em 1–3kW
Pomieszczenie	pom. 5.1, 5.3	pom. 5.2	pom. 5	pom. 5	pom. 5	pom. 5	pom. 4	pom. 4, alarm CCTV, radiostacja, syreny
Moc zainst.	max 1.0 kW	max 1.0 kW	max 1.0 kW	max 1.0 kW	max 1.0 kW	max 1.0 kW	max 1,0 kW	max 3,0 kW

Firma Budowlano–Konsultingowa P.B.P.H. ML–BUD s.c.

Tytuł:
TABLICA ZABEZPIECZEŃ "TZ"

SCHEMAT IDEOWY

BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNI
ul. Strażacka, 42-700 Solarnia, działka nr 453/107,
jedn. ewid. Pawonków, 240707_2

Inwestor: Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-722 Pawonków

1844/02/21

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN–VIII–7342/156/94	elektryczna			VI 2021	%
Sprawdzał:	inż. Grzegorz DRELICH	SLK/0605/POOs/04	elektryczna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
					E	P.T.	E–05.3

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 – numer seryjny: 700–50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE