

Rynny i rury spustowe o średnicy odpowiednio Ø150 i Ø100. Rynny i rury stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze RAL 7021

OZNACZENIA

ZZK – Główny zacisk wyrównawczy, wielośróbowy pod TZ

B – Złącze krzyżowe bednarka – bednarka, stalowe ocynkowane

– Złącze krzyżowe przewód okrągły – oblachowanie, stalowe ocynkowane

ZK – Zacisk kontrolny, dwuśrubowy w obudowie izolacyjnej

– Wejścia i wjazdy do budynku

– Drut stalowy ocynkowany ø 8 mm (przewód odprowadzający) w ociepleniu

– Drut stalowy ocynkowany ø 8 mm prowadzony na uchwytach klejonych (przewód odgromowy) do poszycia dachu

– Bednarka stalowa ocynkowan 30x4mm2 uziom otokowy

Jeśli wdokumentach składających się na dokumentacje projektową, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urzadzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy totraktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych) identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrówb lub urzadzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązanie równoważne, należy rozumieć rozwiązznia charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w dokumentacji projektowej.

PV12 360Wp – Panel Fotowoltaiczny 360Wp

QDC – Wyłącznik Pożarowy po stronie DC fotowoltaiki min. Un=1000V 2p

M – Wentylator odciągu spalin 400V 1,5kW

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Łużycka 16

Tytuł: RZUT DACHU
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
UZIEMIEŃ OCHRONNYCH I
FOTOWOLTAICZNEJ

BUDOWA STRAŻNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALĄ ŚWIETLICOWĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIESZKAŃCÓW SOLARNI
ul. Strażacka, 42-700 Solarnia, działka nr 453/107, jedn. ewid. Pawonków, 240707_2
Inwestor: Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-722 Pawonków

1844/02/21

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował: (inst. elektryczne)	mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI	UAN-VIII-7342/156/94 (ŚLK/IB/1552/02)		00	06.2021	1:100
Sprawdził: (inst. elektryczne)	mgr inż. Grzegorz DRELICH	ŚLK/OKK/7131/0605/04 (ŚLK/IB/1421/02)		Branża:	Faza:	Rys. nr:
				IE	P.T.	E-4

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234