

ZP-1/2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i salą świetlicową wraz z wyposażeniem dla mieszkańców Solarni”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje zapytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Przedmiar robót budowlanych pozycja 58 : Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - druga warstwa. Izolacja z wełny gr. 15cm (segment A) - OBMIAR = 1 m2 CZY NIE POWINNO BYĆ = 177.4 m2

Proszę o wyjaśnienie i sprostowanie

Odpowiedź

W poz. 58 przedmiaru robót budowlanych jest rzeczywiście błąd, druga warstwa grubości 15cm ma tyle samo m² co pierwsza czyli 177.40 m². Do wyliczeń należy zatem przyjąć wartość 177,4 m².

WÓJT

mgr inż. Joanna Wons-Kleta