



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PAWONKÓW 240707_2
 OBRĘB LISOWICE 240707_2.0005.AR_3 i 4
 OBRĘB LUBLINIEC 240701_1.0002.AR_3 LISOWICE
 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH „2000” 6.138.26.03.2 i 04.1
 6.139.26.23.3 i 24.3

UKŁAD WYSOKOŚCI KRONSTAD 86
 SKALA 1 : 1000
 WGK.6642.1.132.2022

GEODETA UPRAWNIONY

Wykonał w dniu 07.02.2021r.
 Janusz Marek
 Koszęcin ul. Legionów 3
 tel. 608 517 577
 upr. nr 18592 zakres 1

granice wniesiono na podstawie pomiaru bezpośredniego
 poprzedzonego ustaleniem granic.
 w granicach projektowanej inwestycji nie ustalano
 służebności gruntowych.

UWAGA! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych
 nie wykazanych na niniejszej mapie

P. H. U. „MAKART”
Janusz Marek
 42-286 Koszęcin, ul. Legionów 3
 NIP 575-110-24-42 IDS: 152135009
 tel. 608 517 577

Oświadczam, iż wyniki prac geodezyjnych do zgłoszenia w PODGiK w Lublińcu
 Nr WGK.6642.1.132.2022 zostały pozytywnie zweryfikowane i przyjęte
 do PZGiK protokołem nr 1, w dniu 07.02.2022 r.
 Wykonawca prac: Janusz Marek, uprawnienia nr 18592, zakres I
 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY

Janusz Marek
 Koszęcin ul. Legionów 3
 tel. 608 517 577
 upr. nr 18592 zakres 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PAWONKÓW 240707_2
OBREB LISOWICE 40707_2.0005.AR_2
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH „2000” 6.139.26.18.2.4 i 4.2
UKŁAD WYSOKOŚCI KRONSTAD 86
SKALA 1 : 500
WGK.6642.1.131.2022

GEODETA UPRAWNIONY

Janusz Marek
Koszęcin ul. Legionów 3
tel. 608 517 577
upr. nr 18592 zakres I

P. H. U. „MAKART”
Janusz Marek
42-286 Koszęcin, ul. Legionów 3
NIP 575-110-24-42 IDS: 152135009
tel. 608 517 577

Wykonał w dniu 18.02.2022r.
W granicach projektowanej inwestycji nie ustalano
służebności gruntowych.
granice wniesiono na podstawie mapy ewidencji
gruntów i nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących
standardach technicznych.

UWAGA! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych
nie wykazanych na niniejszej mapie



Oświadczam, iż wyniki prac geodezyjnych do zgłoszenia w PODGiK w Lublińcu
Nr WGK.6642.1.131.2022 zostały pozytywnie zweryfikowane i przyjęte
do PZGiK protokołem nr 2, w dniu 07.02.2022 r.
Wykonawca prac: Janusz Marek, uprawnienia nr 18592, zakres I
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY

Janusz Marek
Koszęcin ul. Legionów 3
tel. 608 517 577
upr. nr 18592 zakres I

Pawonków, dnia 01.03.2022 r.

Gmina Pawonków
ul. Lubliniecka 16
42 – 772 Pawonków

DECYZJA LOKALIZACYJNA Nr UUIT 05/2022
na zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2022 r., złożonego przez „EKO-SAN” mgr inż. Ewę Fokczyńską z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4, 42 – 700 Lubliniec.

26-05-2022

Zezwalam

data

podpis

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Malinowej, działka drogowa nr 211/59 k. m. 3, obręb Lisowice w miejscowości Lisowice, 42 – 700 Lubliniec sieci wodociągowej, tj. urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie nowych urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.
3. Roboty w pasie drogowym drogi gminnej winny być wykonane przy zachowaniu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124).
4. Ustala się następujące warunki dla realizacji inwestycji w zakresie wykonania sieci wodociągowej przebiegającego po działce drogowej oznaczonej nr ewid. 211/59, tj., ul. Malinowej w miejscowości Lisowice, celem wykonania ww. prac, poprzez:
 - prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej w pasie drogowym prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji;
 - przewód przyłączeniowy w pasie drogowym należy posadzić w wykopie na głębokości min. 1,00 m poniżej korony drogi;
 - przejścia pod utwardzonymi drogami i wjazdami wykonywać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszania struktury ich nawierzchni;
 - przejścia pod drogami wykonywać w rurze osłonowej pod kątem prostym do osi drogi;
 - pod wjazdami przewód przyłączeniowy układać w rurze osłonowej;
 - w przypadku naruszenia przydrożnego rowu, pobocza, krawędzi jezdni, należy przywrócić do stanu pierwotnego o parametrach technicznych nie gorszych od poprzednich, udzielając na wykonane roboty 24 – miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru robót;
 - uszkodzone elementy pasa drogowego odtworzyć do stanu pierwotnego, na całej szerokości na długości prowadzonych prac. Uszkodzone w trakcie trwania prac elementy należy wymienić na nowe.
5. Niniejszą decyzją wyrażam wstępną zgodę na wejście w teren i dysponowanie n.w. nieruchomością na cele budowlane – działka drogowa o numerze ewidencyjnym 211/59, celem wykonania sieci wodociągowej.
6. Każdorazowa zmiana dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia z tut. Urzędem.
7. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor lub wykonawca posiadający upoważnienie inwestora zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi, w trybie i na warunkach określonych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1264).

W związku z powyższym należy **30 dni przed rozpoczęciem prac** związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wystąpić do tut. Urzędu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

8. **Jeżeli realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością zajęcia pasa drogowego i prowadzeniem robót budowlanych, które wpływać będą na ruch drogowy wówczas niezbędnym będzie przed rozpoczęciem robót przedstawienie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, uzgodniony z zarządcą drogi i zatwierdzonym przez Starostę Lublinieckiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784).**

9. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Uzasadnienie

Ponieważ w całości uwzględniono interes strony, na podstawie art. 107 § 4 kpa odstępuję od uzasadnienia powyższego postanowienia.

Pouczenie

W przypadku likwidacji urządzenia należy powiadomić tut. Urząd odpowiednim pismem.

W przypadku zmiany właściciela w/w urządzenia należy poinformować o zaistniałym fakcie tut. Urząd w formie pisemnej wraz z protokołem przekazania w terminie 14 dni.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zlokalizowanych w pasie drogowym, należy do ich posiadaczy.

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa powyżej, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójty Gminy Pawonków, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Opieczętowana kopia (Rys. 1) mapy do celów projektowych z przebiegiem inwestycji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. „EKO-SAN”
mgr inż. Ewa Fokczyńska
ul. Piłsudskiego 4
42-700 Lubliniec

Opracowała:

Pyka Monika
tel. 34/3534100 w.111
email: m.pyka@pawonkow.pl

W Ó J T
mgr inż. Joanna Wons-Kleta

Subopracowanie do projektu technicznego
Nr. 05.001.720.02.2022r.
z dnia 01.03.2022r.

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
42-772 Pawonków, ul. Lubliniecka 16
Tel 34 3534 100, fax nr 30

WÓJT
mgr inż. Wons-Kleto

zgodność z oryginałem
26-05-2022
Data
podpis

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PAWONKÓW 240707_2
OBREB LISOWICE 240707_2.0005.AR_3 i 4
OBREB LUBLINIEC 240701_1.0002.AR_3 LISOWICE
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH?2000?6.138.26.03.2 i 04.1

UKŁAD WYSOKOŚCI KRONSTAD 86
SKALA 1 : 1000
WGK.6642.1.132.2022

Wykonał w dniu 01.02.2021r. ??????????

granicę wniesiono na podstawie mapy ewidencji
gruntów i nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących

LEGENDA:

STAN ISTNIEJĄCY

- wodociąg
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- gazociąg
- kable telekomunikacyjne
- kable elek. niskiego napięcia
- granicę działek

STAN PROJEKTOWANY

- projektowany wodociąg
- granicę działek objętych opracowaniem
- zasuwa
- hydrant podziemny
- rury ochronne dwudzielne
- węzły wodociągowe

"EKO-SAN" mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne ul. Piłsudskiego 4 42-700 Lubliniec tel: 34 356 46-70 e-mail: biuro@eko-san.com		Inwestor: GMINA PAWONKÓW ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków Nazwa obiektu budowlanego: ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA W WODĘ MIEJSCOWOŚCI LISOWICE I DRALINY - WODOCIĄG ORAZ POMPOWNI	
Funkcja	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku:
Projektowała:	mgr inż. Ewa Fokczyńska Upr. Nr: 299/02		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sprawdził:	inż. Jacek Biela Upr. Nr: 715/01		
Data: II 2022 r.		Skala 1:500	Nr rys. 1