

Pawonków, dnia 21 listopada 2022 r.

ZP.11/2022

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Pawonków**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania:

Pytania ogólne:

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.
2. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m²? Jeśli tak prosimy o podanie powierzchni budynku oraz uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%). Informujemy, że powierzchnia budynku do 300 metrów rozliczana jest na stawce VAT 8% natomiast powyżej 300 metrów na stawce VAT 23%.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.
6. Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.
8. Czy Zamawiający wymaga przedstawiania potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę? Jeśli tak to na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.
9. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji

zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.
11. Prosimy o wydzielenie w formularzu ofertowym oferty na instalacje montowane na dachu osobno na gruncie.

Pytania dotyczące pomp ciepła:

1. Prosimy o wykreślenie z wymogu z dla pomp gruntowych i powietrznych konieczności uzyskania sezonowej efektywności energetycznej liczonej w procentach.
2. Prosimy o wykreślenie wymogu z dla pomp gruntowych i powietrznych dopuszczenie sprężarki typu ON/OFF.
3. W tabeli dla pomp ciepła nie ma podanych temperatur dla pomp ciepła zasilania w związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SCOP(35) na COP dla A7W35 dla pomp powietrznych i B0W35 dla pomp gruntowych oraz zamianę SCOP (55) na COP dla A7W55 dla pomp powietrznych B(0)W55
4. Prosimy o wykreślenie konieczności posiadania przez zbiornik wymogu posiadania certyfikatu UDT.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza ochronę powietrznej pompy ciepła przez zawory antyzamrozeniowe oraz pracę pomp ciepła na istniejącym układzie centralnego ogrzewania, co wiąże się z dostawą zbiornika buforowego bez wężownicy.
6. Prosimy o rezygnację z konieczności montowania liczników energii elektrycznej dla pomp ciepła.
7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli pompa ciepła zlicza energię poprzez funkcjonalność sterownika nie jest konieczne stosowanie dodatkowych elektronicznych przepływomierzy lub ciepłomierzy.
8. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga filtrów magnetycznych stosowanych na zasilaniu pompy ciepła.
9. Czy zamawiający wymaga modem internetowy do podłączenia pompy ciepła do systemu zarządzania mobilnego. Jeżeli tak to po czyjej stronie jest zagwarantowanie sygnału wifi w kotłowni.
10. Czy zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego do pomp ciepła?
11. Czy w budynkach, gdzie montowane będą pompy ciepła istniejące źródła ciepła pozostają w instalacji centralnego ogrzewania czy też należy je zdemontować. Po czyjej stronie jest ewentualny demontaż istniejącego źródła ciepła.
12. Jeżeli pozostawione zostanie istniejące źródła ciepła, to które urządzenie ma obsługiwać istniejące obiegi grzewcze - istniejący kocioł czy pompa ciepła?

13. Prosimy o potwierdzenie, że przy pompach ciepła doprowadzenie przewodu elektrycznego wraz z dostawą rozdzielnic z wymaganymi zabezpieczeniami leży po stronie właściciela budynku, natomiast po stronie wykonawcy jest wpięcie się w istniejącą rozdzielnicę i poprowadzenie zasilania zarówno do pompy ciepła jak i grzałki elektrycznej.
14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeżeli u mieszkańca znajduje się nowy zbiornik wody użytkowej lub jest to zbiornik solarny można użyć wymiennika ciepła wraz z izolacją i podłączyć go do istniejącego zbiornika na wodzie użytkowej.
15. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia, jeżeli pozostawiamy źródło ciepła to podłączenie pompy ciepła wraz z zbiornikiem buforowym ma być wykonane równolegle do istniejącego źródła.
16. Po czyjej stronie jest przekop, zakup dodatkowych rur oraz elementów zabezpieczających i odtworzenie terenu w przypadku, jeżeli mieszkaniec zażąda usadowienie jednostki zewnętrznej w innym miejscu niż proponuje Wykonawca, czyli najczęściej dalej niż 1,5 m od siany budynku?
17. Po czyjej stronie jest pokrycie dodatkowych kosztów, jeżeli mieszkaniec będzie żądał wykonania otworów w innym miejscu niż Wykonawca, który będzie chciał wykonać zgodnie z projektem oraz najlepszą wiedzą instalatorską.
18. Po czyjej stronie jest prawidłowe zabezpieczenie układu otwartego lub zamkniętego dla istniejącego drugiego źródła ciepła koniecznego do podłączenia do zbiornika buforowego.
19. Czy zbiornik CWU ma być wyposażony w osobną grzałkę elektryczną dla wygrzewu zbiornika przeciwko bakterii legionella?

Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

1. Czy Zamawiający dopuści użycie modułów monokrystalicznych.
2. Czy Zamawiający będzie wymagać wykonania wizji lokalnej na wszystkich obiektach
3. Czy Zamawiający będzie wymagał projektów wykonawczych oraz powykonawczych dla wszystkich obiektów
4. Czy Zamawiający dopuści Zastosowanie modułów o większej mocy jednocześnie zmniejszając ich ilość.
5. Czy Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznika PPOŻ na każdej instalacji.
6. Zamawiający w PFU, zawarł zapis „, Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu do montażu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne.” Prosimy o wykreślenie zapisu, za prawidłowe zaprojektowanie instalacji odpowiada uprawniony do tego projektant. Pozostawienie zapisu, spowoduje wydłużenie realizacji inwestycji.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego zasięgu w celu podłączenia falownika do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie (zastosowanie wzmacniacza) również stanowi obowiązek Beneficjenta.
8. Czy zamawiający dopuści zastosowanie wolnostojących stalowych konstrukcji pokrytych powłoką magnelis na dachy płaskie.
9. Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści zastosowanie rozdzielnic bez rozłączników RCD.

10. Prosimy o informacje kto ponosi kosztą doprowadzenia zasilania, w sytuacji kiedy instalacja jest montowana na budynku gospodarczym/gruncie a możliwość wpięcia instalacji występuje w budynku mieszkalnym.
11. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający nie wymaga zastosowania falowników z wyjściem akumulatorowym
12. Prosimy o aktualizację wymagań dla certyfikatów wymaganych dla falowników.
Wszystkie wymienione normy zostały wycofane oraz zastąpione nowymi normami.

Odpowiedzi:

Pytania ogólne:

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

ODP. Na dzień dzisiejszy obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską.

2. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m²? Jeśli tak prosimy o podanie powierzchni budynku oraz uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%). Informujemy, że powierzchnia budynku do 300 metrów rozliczana jest na stawce VAT 8% natomiast powyżej 300 metrów na stawce VAT 23%.

ODP. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się montażu na obiektach powyżej 300 m².

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

ODP. Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.

Odp. W ocenie Zamawiającego projektowane postanowienia umowy nie zawierają takich zapisów, natomiast Wykonawca nie podważa żadnych zapisów umowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji ustalenie wiążących zapisów umowy odbędzie się w szczególności na podstawie ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.

Odp. Zamawiający nie jest organem podatkowym, a pytanie nie odnosi się do treści SWZ. Za wystawienie

faktury odpowiada Wykonawca. Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, po odebraniu instalacji.

6. Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r.

Odp. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, za datę wykonania instalacji uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, pod warunkiem braku wad, o których mowa w § 13 ust. 7 (wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy, niewykonanie przedmiotu odbioru w całości lub jeżeli wady są istotne).

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

ODP. Zamawiający dysponuje listą rezerwową, posiada podpisane umowy z mieszkańcami i nie przewiduje się wydłużenia prac w oparciu o rezygnację uczestników.

8. Czy Zamawiający wymaga przedstawiania potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę? Jeśli tak to na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

ODP. Wykonawca przedstawia na wezwanie Zamawiającego (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy) dokumenty wskazane w § 5 ust. 6 projektowanych postanowień umowy. Wezwanie stanowi prawo Zamawiającego.

9. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

ODP. Koszt bezzasadnego wezwania serwisu pokrywa mieszkaniowiec po uprzednim udokumentowaniu takiego przypadku np. w protokole serwisowym, który stwierdzi ten fakt.

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając

usterek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Prosimy o wydzielenie w formularzu ofertowym oferty na instalacje montowane na dachu osobno na gruncie.

ODP. Zamawiający podtrzymuje wzór formularza oferty.

Pytania dotyczące pomp ciepła:

1. Prosimy o wykreślenie z wymogu z dla pomp gruntowych i powietrznych konieczności uzyskania sezonowej efektywności energetycznej liczonej w procentach.

ODP. Wykreśla się wymóg sezonowej efektywności energetycznej liczonej w procentach

2. Prosimy o wykreślenie wymogu z dla pomp gruntowych i powietrznych dopuszczenie sprężarki typu ON/OFF.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ, pytanie nie jest zrozumiałe dla Zamawiającego.

3. W tabeli dla pomp ciepła nie ma podanych temperatur dla pomp ciepła zasilania w związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SCOP(35) na COP dla A7W35 dla pomp powietrznych i B0W35 dla pomp gruntowych oraz zamianę SCOP (55) na COP dla A7W55 dla pomp powietrznych B(0)W55

ODP. Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

4. Prosimy o wykreślenie konieczności posiadania przez zbiornik wymogu posiadania certyfikatu UDT.

ODP. Wykreśla się zapis wymogu posiadania certyfikatu UDT.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza ochronę powietrznej pompy ciepła przez zawory antyzamrozeniowe oraz pracę pomp ciepła na istniejącym układzie centralnego ogrzewania, co wiąże się z dostawą zbiornika buforowego bez wężownicy.

ODP. Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

6. Prosimy o rezygnację z konieczności montowania liczników energii elektrycznej dla pomp ciepła.

ODP. Zamawiający wymaga montażu co najmniej podlicznika dla instalacji pompy ciepła w rozdzielnicy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli pompa ciepła zlicza energię poprzez funkcjonalność sterownika nie jest konieczne stosowanie dodatkowych elektronicznych przepływomierzy lub ciepłomierzy.

ODP. Zamawiający potwierdza, iż jeżeli pompa ciepła posiada co najmniej wskazane wyciągiem funkcjonalności sterowania, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych elektronicznych przepływomierzy lub ciepłomierzy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga filtrów magnetycznych stosowanych na zasilaniu pompy ciepła.

ODP. Zamawiający wymaga zastosowania filtrów magnetycznych.

9. Czy zamawiający wymaga modem internetowy do podłączenia pompy ciepła do systemu zarządzania mobilnego. Jeżeli tak to po czyjej stronie jest zagwarantowanie sygnału wifi w kotłowni.

ODP. Zamawiający określił minimalne funkcjonalności monitorowania oraz sterowania, również z funkcjonalnością podglądu WiFi, gdzie sygnał WiFi będzie zagwarantowany przez mieszkańca i na jego koszt.

10. Czy zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego do pomp ciepła?

ODP. Nie wymaga się montażu termostatu pokojowego.

11. Czy w budynkach, gdzie montowane będą pompy ciepła istniejące źródła ciepła pozostają w instalacji centralnego ogrzewania czy też należy je zdemontować. Po czyjej stronie jest ewentualny demontaż istniejącego źródła ciepła.

ODP. Pompa ciepła powinna być głównym źródłem ciepła w budynku. Obecne źródło ciepła należy zdemontować, ale jego utylizacja leży w gestii i na koszt mieszkańca.

12. Jeżeli pozostawione zostanie istniejące źródła ciepła, to które urządzenie ma obsługiwać istniejące obiegi grzewcze - istniejący kocioł czy pompa ciepła?

ODP. Pompa ciepła powinna być głównym źródłem ciepła w budynku.

13. Prosimy o potwierdzenie, że przy pompach ciepła doprowadzenie przewodu elektrycznego wraz z dostawą rozdzielnicy z wymaganymi zabezpieczeniami leży po stronie właściciela budynku, natomiast po stronie wykonawcy jest wpięcie się w istniejącą rozdzielnicę i doprowadzenie zasilania zarówno do pompy ciepła jak i grzałki elektrycznej.

ODP. Wykonawca powinien doprowadzić przewód elektryczny do istniejącej rozdzielnicy z wymaganymi zabezpieczeniami, doprowadzić zasilanie zarówno do pompy i grzałki. W przypadku konieczności zabudowania nowej rozdzielnicy, rozbudowy istniejącej przez brak miejsca, koszt ten leży po stronie mieszkańca.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeżeli u mieszkańca znajduje się nowy zbiornik wody użytkowej lub jest to zbiornik solarny można użyć wymiennika ciepła wraz z izolacją i podłączyć go do istniejącego zbiornika na wodzie użytkowej.

ODP. Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie pod warunkiem zgody ze strony mieszkańca.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia, jeżeli pozostawiamy źródło ciepła to podłączenie pompy ciepła wraz z zbiornikiem buforowym ma być wykonane równoległe do istniejącego źródła.

ODP. Pompa ciepła ma być głównym, jedynym i czynnym źródłem ciepła.

16. Po czyjej stronie jest przekop, zakup dodatkowych rur oraz elementów zabezpieczających i odtworzenie terenu w przypadku, jeżeli mieszkaniec zażąda usadowienie jednostki zewnętrznej w innym miejscu niż proponuje Wykonawca, czyli najczęściej dalej niż 1,5 m od siany budynku?

ODP. Wszelkie prace odtworzeniowe, przekopy i zabezpieczenia ponad te prace, jakie są niezbędne do montażu pompy wykonuje Wykonawca. Jeżeli mieszkaniec na własne żądanie zaproponuje inną lokalizację, koszt wskazany powyżej ponosi mieszkaniec.

17. Po czyjej stronie jest pokrycie dodatkowych kosztów, jeżeli mieszkaniec będzie żądał wykonania otworów w innym miejscu niż Wykonawca, który będzie chciał wykonać zgodnie z projektem oraz najlepszą wiedzą instalatorską.

ODP. Wszelkie prace odtworzeniowe, przekopy i zabezpieczenia ponad te prace, jakie są niezbędne do montażu pompy wykonuje Wykonawca. Jeżeli mieszkaniec na własne żądanie zaproponuje inną lokalizację, koszt wskazany powyżej ponosi mieszkaniec.

18. Po czyjej stronie jest prawidłowe zabezpieczenie układu otwartego lub zamkniętego dla istniejącego drugiego źródła ciepła koniecznego do podłączenia do zbiornika buforowego.

ODP. Pompa ciepła ma być głównym, jedynym i czynnym źródłem ciepła.

19. Czy zbiornik CWU ma być wyposażony w osobną grzałkę elektryczną dla wygrzewu zbiornika przeciwko bakterii legionella?

ODP. Tak, Zamawiający wymaga grzałki elektrycznej w zbiorniku.

Pytania dotyczące instalacji fotowoltaicznych:

1. Czy Zamawiający dopuści użycie modułów monokrystalicznych.

ODP. Zamawiający dopuszcza użycie modułów monokrystalicznych.

2. Czy Zamawiający będzie wymagać wykonania wizji lokalnej na wszystkich obiektach.

ODP. Zamawiający nie stawia wymogu wykonania wizji lokalnej, jednak przed samym montażem zaleca się wykonanie wizji celem uszczegółowienia prac z mieszkańcem.

3. Czy Zamawiający będzie wymagał projektów wykonawczych oraz powykonawczych dla wszystkich obiektów

ODP. Zamawiający wymaga projektów powykonawczych dla wszystkich lokalizacji.

4. Czy Zamawiający dopuści Zastosowanie modułów o większej mocy jednocześnie zmniejszając ich ilość.
ODP. Zamawiający dopuszcza zwiększenie mocy jednostkowej panelu, przy zapewnieniu minimalnej mocy instalacji, tj. dopuszcza się użycie modułów większej mocy, ale zapewniając moc wyjściową na poziomie co najmniej minimalnym, czyli przez zmniejszenie ilości modułów stosowanie do tej mocy minimalnej.

5. Czy Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznika PPOŻ na każdej instalacji.
ODP. Zamawiający wymaga zastosowanie wyłącznika PPOŻ na każdej instalacji.

6. Zamawiający w PFU, zawarł zapis „ Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich Zamawiającemu do montażu muszą zostać skosztorysowane i uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne." Prosimy o wykreślenie zapisu, za prawidłowe zaprojektowanie instalacji odpowiada uprawniony do tego projektant. Pozostawienie zapisu, spowoduje wydłużenie realizacji inwestycji.
ODP. Zamawiający zaleca, aby przed montażem uzgodnić zakres montażu z mieszkańcem, co zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne. Rezygnuje się z wymogu kosztorysowania.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego zasięgu w celu podłączenia falownika do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie (zastosowanie wzmacniacza) również stanowi obowiązek Beneficjenta.
ODP. Zamawiający potwierdza, że montaż sygnału WiFi lub jego wzmocnienie leży po stronie i na koszt mieszkańca.

8. Czy zamawiający dopuści zastosowanie wolnostojących stalowych konstrukcji pokrytych powłoką magnelis na dachy płaskie.
ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe wskazane pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

9. Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści zastosowanie rozdzielnic bez rozłączników RCD.
ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe wskazane pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

10. Prosimy o informacje kto ponosi kosztą doprowadzenia zasilania, w sytuacji kiedy instalacja jest montowana na budynku gospodarczym/gruncie a możliwość wpięcia instalacji występuje w budynku mieszkalnym.
ODP. Koszt doprowadzenia zasilania w sytuacji, kiedy instalacja jest montowana na budynku gospodarczym/gruncie, a kiedy to możliwość wpięcia instalacji występuje w budynku mieszkalnym leży po stronie mieszkańca.

11. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający nie wymaga zastosowania falowników z wyjściem akumulatorowym.
ODP. Zamawiający nie wymaga zastosowania falowników z wyjściem akumulatorowym. Falownik nie

powinien posiadać takiego wyjścia, aby zachować trwałość projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

12. Prosimy o aktualizacje wymagań dla certyfikatów wymaganych dla falowników. Wszystkie wymienione normy zostały wycofane oraz zastąpione nowymi normami.

ODP. Zamawiający wymaga zastosowania falowników z certyfikatami aktualnymi.

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/