

Pawonków, dnia 18 listopada 2022 r.

ZP.11/2022

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Pawonków**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania:

PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE MONTAŻ PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU DOTYCZY INSTALACJI O MOCY POWYŻEJ 6.5KW, ORAZ BUDYNKÓW O KUBATURZE POWYŻEJ 1000M3, CZY TEŻ WYŁĄCZNIK WYMAGANY JEST DO KAŻDEJ INSTALACJI?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wymaga się montażu wyłącznika ppoż dla każdej instalacji bez względu na moc.

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/