

Pawonków, dnia 21 listopada 2022 r.

ZP.11/2022

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Pawonków**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania:

* Dotyczy kotłów na biomasę. Rozumiemy, iż intencją Zamawiającego jest to, aby zarówno montaż urządzeń jak i ich późniejsza obsługa były jak najkorzystniejsze do zrealizowania. Jasnym jest fakt, że wiele z kotłowni w starych budynkach jest dość niska, a zamawiający nie chce dopuścić, aby z uwagi na konieczność obsługową czyszczenia kotłów nad kotłem montowane były rurociągi lub armatura hydrauliczna, które by w tych czynnościach przeszkadzały lub wręcz uniemożliwiały ich wykonanie. Wskazujemy, że kotły o budowie wymienników płomieniówkowo-półkowych w układzie pionowym są znacznie korzystniejsze dla obsługi i ekonomii ich pracy. Pył, który powstaje w wyniku procesów spalania, w sposób grawitacyjny opada w dół do popielnika lub w miejsca, do których dostęp mają wyczystki. Fakt ten, w połączeniu z mechanizmem czyszczenia wymiennika, który jest montowany w wielu kotłach tej budowy sprawia, że obsługa kotła zredukowana jest do minimum – obsługa codzienna i tygodniowa ogranicza się do korzystania z mechanizmu czyszczenia wymiennika, a konwencjonalne czyszczenie kotła odbywa się raz lub dwa razy w ciągu sezonu grzewczego. W związku z powyższym, przy zachowaniu zasady nieograniczania przestrzeni serwisowych i eksploatacyjnych rurociągami i montowaną armaturą, czy Zamawiający zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji dopuści kotły pelletowe o budowie wymiennika płomieniówkowo-półkowej w układzie poziomym i pionowym, w których czyszczenie odbywa się z przodu i z góry, lecz usunięcie zanieczyszczeń z przodu jak i z boku kotła? Proponowana konstrukcja wymiennika nie powoduje przekroczenia wymiarów gabarytowych kotła ani nie wpływa na zmniejszenie efektywności urządzenia. Czyszczenie w kotle odbywa się w prosty sposób i nie jest uciążliwe.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/