



ZP.12/2022

Pawonków, dnia 22.11.2022r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII W LISOWICACH WRAZ Z MONTAŻEM WINDY”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie:

proszę o specyfikację projektowanej windy oraz opis kotła przeznaczonego do ogrzewania budynku

Odpowiedź przed zmianą:

Winda osobowa przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Kocioł na węgiel kl. V 50kW opalany zgodnie z uchwałą nr 5/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego.

Odpowiedź po zmianach (prawidłowa):

Zamawiający prostuje poprzednią odpowiedź na zapytanie nr 1. Błędnie podano moc kotła

Kocioł na węgiel kl. V **"o mocy 100 kW"** zamiast "50kW"

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/