Rozdzielnica RN 3x18-55 -Fael



1			2	3	4	5
Zasilanie z rozdzielni głównej 400/230V	Zabezpieczenie przepięciowe	Kontrola napięcia	Zasilanie oświetlenia	Transformator ochronny 230/24V	Gniazdo wtykowe	Zasilanie kotła
YKY(zo)5x6			YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x1,5	YDY(żo)3x2,5
3000W			250W	100W	2000W	400W

Układ sieci TT

Szybkie wyłączenie zasilania przez wył.różnicowoprądowe

Pi=3 kW
kj=0,8
Ps=1,5 kW

Nazwa obiektu budowlanego	Urząd Stanu Cywilnego					
Adres obiektu budowlanego	Pawonków ul.Kościuszki 1					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat zrozdzielni TK ark.1/2				Skala %	Nr.rys. 7.39-5/1
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Piotr	Hamara			12.2007	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	12.2007	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SKL/0478 PWOE/04	12.2007	

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/