



6	7	8	9
Podgrzewacz wody	Rezerwa	Pompa odwadniająca	Skrzynka sygnalizacyjna
YDY(z0)3x2,5	YDY(z0)3x1,5	YDY(z0)3x2,5	YDY(z0)3x1,5
2500W	100W	300W	10W

Układ sieci TT

Szybkie wyłączenie zasilania przez wyl.różnicowoprądowe

$P_i=3\text{ kW}$
 $k_f=0,8$
 $P_s=1,5\text{ kW}$

Nazwa obiektu budowlanego	Urząd Stanu Cywilnego				
Adres obiektu budowlanego	Pawonków ul.Kościuszki 1				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Schemat rozdzielni Tk ark.2/2			Skala %	Nr.rys. 7.39-5/2
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data Podpis
Opracował	Piotr	Hamara			12.2007
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-// 83861/18/76	12.2007
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SKL/0478 PWOE/04	12.2007