

ZP.4/2023

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **„Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Pawonków”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania:

1. Czy Zamawiający ma obowiązek do oferty przyjąć wycenę odnośnie budowy kanału teletechnicznego na 6 drogach?
2. Czy wzdłuż przebudowywanych odc. dróg istnieje sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna do ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o szacunkowe ilości.
3. Czy Zamawiający jest w stanie oszacować ile jest drzew i krzewów do wycinki wzdłuż dróg?

Odpowiedzi:

Ad. 1 PFU nie obejmuje budowy kanałów technologicznych. W związku z tym dla odcinków dróg, które będą tego wymagały Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanałów technologicznych.

Ad. 2 W PFU zawarto wstępne uzgodnienia z gestorami sieci, w których znajdują się warunki wykonania robót budowlanych. Jednocześnie nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń obcych, mogących wchodzić w kolizję z projektowanymi drogami.

Ad. 3 Nie jest możliwe oszacowanie ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, gdyż będzie to możliwe dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej przedstawiającej szczegółowe rozwiązania techniczne. Jednocześnie ze względu na bliską odległość drzew i krzewów do obecnych jezdni, na niektórych odcinkach dróg, może wystąpić konieczność wycinki.

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/