

Dostępny samorząd – granty

Pawonków, dnia 17.04.2023r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 06.04.2023r., którego przedmiotem jest:

Zakup, dostawa i montaż platformy przyschodowej dla przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Pawonków dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zamawiający, Gmina Pawonków udostępnia poniżej treść zapytań do Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

- „ 1. Proszę o informację w jakiej odległości od dolnego lub górnego przystanku znajduje się rozdzielnia elektryczna? Czy zamawiający dopuszcza poprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach/ korytkach?
2. Jaka jest szerokość schodów?
3. Po czyjej stronie - Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dostarczenie protokołów z pomiarów elektrycznych oraz protokołu budowlanego potrzebnych do złożenia dokumentacji UDT?.
4. Kto pokrywa rachunek za odbiór urządzenia przez UDT? Jest to czynność administracyjna i rachunek za przeprowadzenie badania zawsze powinien pokrywać podmiot na który będzie zarejestrowane urządzenie. Oczywiście Wykonawca składa dokumentu do UDT w imieniu Zamawiającego i uczestniczy w odbiorze.”

Dostępny samorząd – granty

Odpowiedzi:

Ad.1 Rozdzielnica elektryczna od dolnego przystanku znajduje się w odległości:

- 7m - mierzono w linii prostej przecinającej korytarz
- 9m – mierzono wzdłuż ścian korytarza od rozdzielnic do początku biegu schodów.

Zamawiający dopuszcza poprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach/korytkach.

Ad.2 Szerokość schodów wynosi:

- 133cm - od istniejącej barierki do ściany
- 125cm – od istniejącej barierki do poręczy na ścianie

Ad.3 Dostarczenie protokołów z pomiarów elektrycznych oraz protokołu budowlanego potrzebnych do złożenia dokumentacji UDT leży po stronie Wykonawcy.

Ad.4 Zgodnie z § 2 pkt. 2 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego „Koszty związane z certyfikacją prac UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający” i § 2 pkt.4 „Wszelkie koszty i wydatki związane z należyтым wykonaniem Przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków wskazanych w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, bez roszczeń o zwrot tych kosztów i wydatków” rachunek za odbiór urządzenia przez UDT pokrywa Wykonawca.

Joanna Wons-Kleta

Wójt Gminy Pawonków

/ – podpisano elektronicznie/