

Dostępny samorząd – granty

Pawonków, dnia 18.04.2023r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 06.04.2023r., którego przedmiotem jest:

Zakup, dostawa i montaż platformy przyschodowej dla przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Pawonków dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zamawiający, Gmina Pawonków udostępnia poniżej treść zapytań do Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

„1. Jaka szerokość drogi ewakuacyjnej musi być zachowana dla celów ppoż.? Wymagana szerokość drogi ewakuacyjnej nie zawsze jest taka sama, proszę o informację czy Urząd posiada np. odstępstwo od straży pożarnej?

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia istniejącej balustrady na długości torowiska platformy, a następnie montaż torowiska platformy wraz z wypełnieniami przestrzeni pomiędzy słupkami wykonanymi z profili stalowych malowanych na kolor torowiska? Rozwiązanie takie pozwoli na montaż torowiska nieco bliżej duszy schodów i zwiększy szerokość światła przejścia na schodach.”

Odpowiedzi:

Ad.1 Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej sporządzonej dla budynku Urzędu Gminy klatki schodowe powinny spełniać szerokość biegu 1,2m. Urząd nie posiada odstępstwa od straży pożarnej.

Dostępny samorząd – granty

Ad.2 Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia istniejącej balustrady na długości torowiska platformy, pod warunkiem montażu torowiska platformy wraz z wypełnieniami przestrzeni pomiędzy słupkami wykonanymi z profili stalowych malowanych na kolor torowiska.

Joanna Wons-Kleta

Wójt Gminy Pawonków

/ – podpisano elektronicznie/