

Pawonków, dnia 23 maja 2023 r.

ZP.8/2023

### **Informacja dla Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Budowa odcinka wodociągu w ul. Granicznej w m. Draliny**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

#### **Pytania:**

W przedmiarze nie ma pozycji "badanie fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody". Czy należy to uwzględnić? W jakim zakresie? Czy, jeśli mamy je uwzględnić, wystarczy pobranie próbki wody z 1 miejsca?

#### **Odpowiedzi:**

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić badanie fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody poprzez pobranie jednej próbki wody z hydrantu.

Joanna Wons-Kleta  
Wójta Gminy Pawonków  
/ – podpisano elektronicznie/