

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/16/2010.
Nazwa zadania: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

"1.) Jak wynika z SIWZ przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa trzech mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości 6,0 m³/d; 6 m³/d i 9 m³/d, do których wprowadzane będą ścieki z publicznych szkół podstawowych w miejscowościach odpowiednio Jeziora, Ciechlin i Karolew. Oczyszczalnie powinny pracować na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i mieć możliwość rozbudowy odpowiednio do 25 m³/d, 25 m³/d, 30 m³/d. Czy wykonawca przygotowując ofertę musi przedstawić w niej również koszty rozbudowy poszczególnych oczyszczalni. Jeżeli tak proszę o udostępnienie planu zagospodarowania terenu.

2.) Czy jest już projekt rozbudowy i kiedy ewentualna rozbudowa będzie realizowana. Jeżeli takowy projekt istnieje proszę i jego udostępnienie.

3.) Co należy rozumieć przez możliwość rozbudowy oczyszczalni.

4.) Punkt VI podpunkt H.1 znajdujący się na 7 stronie w przedstawionej "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" mówi:

"H.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.6) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia"

W punkcie VI SIWZ nie ma jednak podpunktów B.5) i B.6). Punkt VI zawiera jedynie podpunkty od b.1) do b.4) dlatego proszę o wyjaśnienie."

Wyjaśnienie:

1. Wykonawca w ofercie nie musi przedstawić kosztów rozbudowy poszczególnych oczyszczalni.

2. Rozbudowa oczyszczalni to kwestia przyszłości, gwarantująca zwiększenie zapotrzebowania na zrzut ścieków.

3. Należy zagwarantować możliwość technologiczną rozbudowy oczyszczalni do wartości określonych w SIWZ, biorąc pod uwagę zwiększenie przepustowości przy ewentualnym przyłączeniu dodatkowych zrzutów ścieków. Należy zwrócić uwagę na ekonomikę zwiększenia przepustowości w przyszłości poprzez jak najmniejsze wydatki związane z przebudową.

4. W punkcie VI podpunkcie H.1 SIWZ należy przyjąć :

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na

zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.4) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia"

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego