

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015.
Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

W odpowiedzi na wystąpienie wykonawcy:

"W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego z dnia 27.04.2015 r., nr sprawy In.271.03.2015 na : "położenie nawierzchni emulsyjno grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy" BIDOMOST Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o zmianę dotyczącą przedmiotu zamówienia.

Naszym zdaniem wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową frakcji 2-5 mm i 5-8 mm na podbudowie z kruszywa łamanego sortowanego, dolomitowego frakcji 0/32,5 mm o grubości 10 cm jest niewystarczające i nie gwarantuje wystarczającej stabilizacji konstrukcji warstwy ścieralnej drogi.

W związku z powyższym wnioskujemy o niezbędne zwiększenie konstrukcji jezdni o dodatkową warstwę powierzchniowego utrwalenia gryzami bazaltowymi frakcji 11-16 lub 12-25 mm.

Warstwa trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia wzmocnionego, istniejącego podłoża lepiej spełni swoją funkcję i zapewni lepszą jakość nowej konstrukcji jezdni."

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy