

In.271.3.2017

Pniewy, 2017-05-08

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:


"Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu wykonania podbudowy tj. zamiast wykonania podbudowy o grubości 15 cm na wyprofilowanym podłożu wprowadzenie sposobu zamiennego który będzie polegać na doziarnieniu kruszywem 0/63 grubość 5cm istniejącej nawierzchni tłuczniowej, spulchnienie wraz z wymieszaniem na głębokość 10 cm przy użyciu stabilizatora ,doprofilowanie ,zagęszczenie powstałej wzmocnionej mieszanki a następnie rozłożenie 5cm mieszanki 0/31,5 jako ostatecznej warstwy pod nawierzchnie emulsyjno-grysową. Technologia taka umożliwia likwidację wszelkich przełomów i wybojów jednocześnie zabezpieczając przed powtarzalnością odkształceń w tych samych miejscach."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia technologii wykonania podbudowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Wójt
Wiesław Nasinowski

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy