



OZNACZENIA I UWAGI

- V1-V7 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR ŚCIENNY DWUBIEGOWY, V=36/115 m³/h, p=30 Pa, N=4/8 W/230V, 17/31 dB(A) Z HIGROSTATEM, TIMEREM, WYŚWIETLACZEM ORAZ AUTOMATYKĄ
- V8 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR KANAŁOWY TRZYBIEGOWY, DN100, V=50 m³/h, p=80-120 Pa, N=24 W/230V, 20/24 dB(A), Z PŁYNNYM REGULATOREM OBROTÓW I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ
- NOH - NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY 30 m³/h
- NSH - NAWIEWNIK ŚCIENNY HIGROSTEROWANY 30 m³/h
- NG110A - NAWIEWNIK ŚCIENNY Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ 40-80 m³/h, N=200W/230V
- KK - ŚCIENNA KRATKA KONTAKTOWA 100x100mm/2,0m NAD POSADZKĄ
- KN 100 - ANEMOSTAT WENTYLACYJNY NAWIEWNY Z PRZEPUSTNICĄ POWIETRZA DN100
- KW 125 - ANEMOSTAT WENTYLACYJNY WYWIEWNY Z PRZEPUSTNICĄ POWIETRZA DN125
- PRZEWODY WENTYLACYJNE POD STROPEM OBUDOWYWAĆ PŁYTAMI GIPS-KARTON I IZOLOWAĆ MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm w PŁASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
- PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA W WARSTWACH POSADZKOWYCH, IZOLOWANE OTULINĄ "PESZEL"
- ISTN. GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO DEMONTAŻU
- PROJ. GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA STAŁOWE, PŁYTOWE, Z KONWEKTORAMI I HIGIENICZNE
- PROJ. GRZEJNIKI WŁĄCZYĆ DO ISTN. INSTALACJI C.O.

Zestawienie powierzchni [m ²]:		H>1,90 [m ²]
wg. PN-82 9836:1997		
I-01	PRZEDSIÓNEK	8,49
I-02	ŁAZIENKA DLA NIEP. I PRACOWNIKÓW	4,10
I-03	POMIESZCZENIE SOCJALNE	3,99
I-04	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,96
I-05	SZATNIA	9,68
I-06	KORYTARZ	9,26
I-07	ANEKS DO WYDAWANIA POSILKÓW	4,45
I-08	ZMYWALNIA	3,06
I-09	ŁAZIENKA DZIECI	7,38
I-10	SALA ZABAW	16,37
I-11	SALA ZABAW	28,96
RAZEM =		97,70

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ŻŁOBEK	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		KRUSZEW, 05-652 Pniewy dz.ew.nr 148, obręb 0020 Kruszew, 140808_2 Pniewy	
INWESTOR:		Gmina Pniewy Pniewy 2, 05-652 Pniewy	
Jednostka projektowa: Studio Architektury Nowoczesnej Tomasz Oleśński ul. Sarmiejska 22/25, 02-872 Warszawa		FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT INST. SANITARNE: mgr inż. Marek Lis		Nr. upr. UAN-II-K-8388/RA/14/84 Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	
SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE: mgr inż. Małgorzata Świątkiewicz		Nr. upr. GP-II-7342/8/83 Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI RZUT PARTERU			
DATA RYSUNKU: 07.2019	SKALA RYSUNKU: 1:100 @A3	NUMER RYSUNKU: PB-S-01	REWIZJA: