



OZNACZENIA I UWAGI

- V9 - AKUSTYCZNY WENTYLATOR KANAŁOWY TRZYBIEGOWY, DN125, V=200 m3/h, p=30-110 Pa, N=28 W/230V, 20/24 dB(A), Z PŁYNNYM REGULATOREM OBROTÓW I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ
- WŚ 200 - WYRZUTNIA ŚCIENNA DN200
- WŚ 125 - WYRZUTNIA ŚCIENNA DN125
- TK 125 - TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY DN125, L=600mm
- PRZEWODY WENTYLACYJNE POD STROPEM OBUDOWYWAĆ PŁYTAMI GIPS-KARTON I IZOLOWAĆ MATAMI Z WĘŁNY MINERALNEJ grub.30mm w PŁASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NA ŻŁOBEK		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	KRUSZEW, 05-652 Pniewy dz.ew.nr 148, obręb 0020 Kruszew, 140808_2 Pniewy		
INWESTOR:	Gmina Pniewy Pniewy 2, 05-652 Pniewy		
Jednostka projektowa: Studio Architektury Nowoczesnej Tomasz Górecki ul. Sarmacka 22/25, 02-872 Warszawa	FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT INST. SANITARNE: mgr inż. Marek Lis	Nr. upr. UAN-II-K-8386/RA/14/84 Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE: mgr inż. Małgorzata Świątkiewicz	Nr. upr. GP-JII-7342/8/83 Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI RZUT PODDASZA			
DATA RYSUNKU: 07.2019	SKALA RYSUNKU: 1:100 @A3	NUMER RYSUNKU: PB-S-02	REWIZJA: