

Dr.271.2.2019

Pniewy 18. 11.2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania wykonawców

dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę agregatu prądotwórczego wraz trzema układami SZR dla potrzeb Urzędu Gminy w Pniewach. /Dr.271.2.2019/

Zamawiający – Gmina Pniewy, odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

Pytanie 1: Czy posiadają Państwo projekt elektryczny dotyczący modyfikacji zasilania z uwzględnieniem trzech układów SZR?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu elektrycznego dotyczącego modyfikacji zasilania z uwzględnieniem trzech układów SZR. Obecne postępowanie dotyczy zakupu i dostawy agregatu wraz układami SZR bez montażu.

Pytanie 2: Czy w zakresie dostawy agregatu prądotwórczego jest również płyta fundamentowa pod agregat? Czy grunt pod agregat jest już przygotowany?

Odpowiedź: Zakres dostawy nie obejmuje płyty fundamentowej. Obecne postępowanie dotyczy zakupu i dostawy agregatu wraz układami SZR bez montażu.

Pytanie 3: Czy w zakresie prac elektrycznych jest wykonanie tras kablowych (uprzejmie proszę o dołączenie rysunku lokalizacji agregatu i każdego miejsca, w którym zostanie posadowiony układ SZR z uwzględnieniem dokładnej odległości od agregatu)

Odpowiedź: Obecne postępowanie dotyczy zakupu i dostawy agregatu wraz układami SZR bez montażu.

Pytanie 4: Prosimy o przedstawienie logiki funkcjonowania zasilania z trzema układami SZR.

Odpowiedź: Agregat przeznaczony jest do zasilania awaryjnego trzech niezależnych budynków, posiadających niezależne przyłącza energetyczne z układem pomiarowym.

Pytanie 5: Zamawiający wymaga wykonania bezpłatnie przez wykonawcę raz w roku przeglądu okresowego wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

Do utrzymania 3 letniej gwarancji producent wymaga wykonania przeglądu po każdym roku eksploatacji co daje łącznie 2 przeglądy żeby utrzymać 36 miesięczną gwarancję.

Proszę o potwierdzenie że zamawiający podtrzymuje zapis że maja być wykonane łącznie 3 przeglądy (w każdym roku po jednym przeglądzie).

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z treścią wzoru umowy wymaga „W okresie trwania gwarancji – okresowych bezpłatnych przeglądów sprzętu nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej.”

Zamawiający dopuszcza wykonanie trzech przeglądów po każdym roku eksploatacji z zastrzeżeniem, że trzeci przegląd wykonany po okresie 36 miesięcy od daty odbioru zostanie wykonany nieodpłatnie jako gwarancyjny.

Zamawiający uzna wykonanie dwóch przeglądów po każdym roku eksploatacji i trzeciego przeglądu, przed upływem 36 miesiąca od daty dostawy, jako wykonane w terminie i nie naruszające postanowień umowy.