

In.271.2.2020

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2020. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Michrów w gminie Pniewy.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### **Pytania do Zamawiającego:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

**Zamawiający załączył do SIWZ dokumentację projektową, która jest aktualna i kompletna.**

**W przypadku braku dokumentów lub błędów projektowych istotnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydłużenie terminu realizacji Zamówienia będzie przedmiotem rozmów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.**

**Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie objętym inwestycją i przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji drogowych dokonać oceny stanu faktycznego. Ewentualne rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem faktycznym w terenie winny być przedmiotem korespondencji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.**

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

**W przypadku wątpliwości przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien każdorazowo wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem aby rozstrzygnąć ewentualne rozbieżności w dokumentacji**

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

**Tak potwierdzamy**

4. Prosimy o załączenie opisu technicznego do projektu.

**Załączono**

5. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno – asfaltowe do realizacji niniejszego projektu mają spełniać wymagania na kategorię ruchu KR 3-4?

Prosimy o uzasadnienie dla przyjętej w projekcie kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi gminnej na poziomie KR-3.

**Dojazd pojazdów ciężarowych do Zakładu Pepico.**

6. Czy Zamawiający potwierdza, że do warstwy ścieralnej należy zastosować AC 11 S na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55?

**Tak potwierdzamy**

7. Prosimy o dokonanie jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie klasy wytrzymałości na ściskanie warstwy wzmocnionego podłoża o grubości 25 cm.

Według przedmiaru i kosztorysu ofertowego ma to być warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o  $R_m=1,5\text{MPa}$  wg normy PN-S-96012, według STWiOR D-04.-5.01 ULEPSZONE PODŁOŻE GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM ma to być warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  a według przekrojów normalnych ma to być warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu rodzimego związanego spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 wg norm z serii PN EN 14227-x.

**Stabilizacja 1,5 MPa.**

8. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4.

**Warstwę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz ogólnodostępnymi SST dla warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej cementem klasy C3/4.**

9. Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P.

**Warstwę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz ogólnodostępnymi SST dla KR3-4.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**WÓJT**  
**Ireneusz Szymczak**