

Pniewy, 2020-01-23

In.271.3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2020. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) przez wieś Kruszewek w gminie Pniewy.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania do Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Zamawiający załączył do SIWZ dokumentację projektową, która jest aktualna i kompletna.

W przypadku braku dokumentów lub błędów projektowych istotnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydłużenie terminu realizacji Zamówienia będzie przedmiotem rozmów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie objętym inwestycją i przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji drogowych dokonać oceny stanu faktycznego. Ewentualne rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem faktycznym w terenie winny być przedmiotem korespondencji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

W przypadku wątpliwości przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien każdorazowo wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem aby rozstrzygnąć ewentualne rozbieżności w dokumentacji

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Tak potwierdzamy

4. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno – asfaltowe do realizacji niniejszego projektu mają spełniać wymagania na kategorię ruchu KR 3-4?

Prosimy o uzasadnienie dla przyjętej w projekcie kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi gminnej na poziomie KR-3.

Tak potwierdzamy mieszanki mają spełniać wymagania na wskazaną KR.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że do warstwy ścieralnej należy zastosować AC 11 S na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55?

AC 11 S – Lepiszcz D 50/70

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.



WÓJT
Ireneusz Szymczak