

Pniewy, 2020-01-28

In.271.2.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ IV

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2020. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) w miejscowości Michrów w gminie Pniewy.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu przedmiotowego odcinka drogi.

KR-4

2. Prosimy o informację odnośnie grupy nośności podłoża przedmiotowego odcinka drogi.

G3

3. W nawiązaniu do zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego Wyjaśnień treści SIWZ z dnia 23.01.2020r. – część I – odpowiedź nr 5, informujemy, że: Zgodnie z przedmiarem robót, dla wykonania konstrukcji jezdni przyjęto zastosowanie poniższych warstw konstrukcyjnych:

- warstwa ścieralna AC11S	gr. 4 cm
- warstwa wiążąca AC16W	gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy AC22P	gr. 7 cm
- warstwa podbud. z miesz. niezwiąz.	gr. 20 cm
- warstwa mrozoochr. związ. cementem C3/4	gr. 22 cm
- grunt związ. spoiw. hydraulic. C1,5/2	<u>gr. 25 cm</u>
RAZEM:	gr. 83 cm

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Tablica 9.1 (Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3) grubość pakietu warstw bitumicznych (górna warstwa nawierzchni podatnych) dla kategorii ruchu KR4 wynosi 20 cm i jest o 4 cm większa od zastosowanej w przedmiarze.

Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji.

Konstrukcja dobrana indywidualnie

4. W nawiązaniu do zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego Wyjaśnień treści SIWZ z dnia 23.01.2020r. – część I – odpowiedź nr 22, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do stosowania do utwardzenia poboczy inny rodzaj kruszyw niż kwarcytowe – np. wapienne lub dolomitowe. Prośbę swą motywujemy brakiem w ofercie większości czołowych producentów kruszyw wskazanego typu kruszywa.

Nie dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014?

Dopuszcza

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


WOJT
Ireneusz Szymczak