

Pniewy, 2020-04-30

In.271.25.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.25.2020. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 160920W Konie - Osieczek przez wieś Osieczek gmina Pniewy na odcinku o długości 678,00 mb.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Zamawiający potwierdza, że załączona dokumentacja do SIWZ jest aktualna i kompletna.

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

W przypadku napotkania rozbieżności w dokumentacji przetargowej należy każdorazowo wystąpić do Zamawiającego w celu ustalenia hierarchii ich ważności.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których jest realizowana inwestycja.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowa droga gminna posiada kategorię ruchu KR-3 i na taką właśnie kategorię ruchu należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji niniejszego projektu?

Zamawiający wymaga, żeby mieszanki mineralno-asfaltowe były przygotowane wg. recepty na kategorię ruchu KR3.

5. Brak specyfikacji technicznej dla warstwy mrozochronnej – prosimy o załączenie brakującej specyfikacji i jednoznaczne określenie materiału do wykonania tej warstwy.

Obecnie w dokumentacji występują:

- w przedmiarze - warstwa mrozochronna gr. 15,0 cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 (ilość 25 kg/m²),

- w opisie technicznym - warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0,

- w STWiORB D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM - ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o R_m = 2,5 MPa.

Prosimy także o ujednolicenie nazewnictwa we wszystkich elementach dokumentacji projektowej.

Warstwę mrozochronną należy wykonać z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 15 cm

6. Czy Zamawiający potwierdza, że na ławę pod obrzeża betonowe należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową, zgodnie z załączoną STWiORB D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE?

Obrzeża betonowe należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

7. Czy Zamawiający potwierdza, że do warstwy ścieralnej należy zastosować AC 11 S na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 ?

Do warstwy ścieralnej należy użyć asfaltu drogowego 50/70.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


WÓJT
Ireneusz Szymczak